

OS. 7520/10/05

Wągrowiec, dnia 21.11.2005r.

Za dowodem doręczenia

### Zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej

Działając na podstawie art. 45 ust. 1, 1a ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z 1994r. z późn. zm.) na wniosek:

**Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Jana Pawła II 43 A, 62 – 085 Skoki** z dnia 4.11.2005r. Starosta Wągrowiecki zawiadamia o

**przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji:**

**„Aneksu nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Jabłkowo, gm. Skoki ”**

Dokumentacja opracowana przez: Biuro Projektowo – Usługowe „HYDRO – EKO”, ul. R. Drewsa 20, 61 – 606 Poznań, we wrześniu 2005r.



z up. STAROSTY  
*Malgorzata Oleś*  
Kierownik  
Wydziału Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa

#### Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Jana Pawła II 43 A, 62 – 085 Skoki.  
( 1 egz. dokumentacji)
2. Urząd Miasta i Gminy, ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki.
3. Wojewoda Wielkopolski, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.  
( 1 egz. dokumentacji)
4. P.I.G. – Centralne Archiwum Geologiczne, ul. Rakowiecka 4, 00 – 975 Warszawa.  
(1 egz. dokumentacji)
5. a/a. (1 egz. dokumentacji).

#### Do wiadomości:

1. Biuro Projektowo – Usługowe „HYDRO – EKO”, ul. R. Drewsa 20,  
61 – 606 Poznań.

W/P

II. Ustalam:

1. Jakość wód popłucznych:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| - zawiesina ogólna | - 35 mg/l    |
| - żelazo ogólne    | - 10 mg Fe/l |
| - odczyn pH        | - 6,5 – 9,0  |

III. Zobowiązuje użytkownika do:

1. Wyznaczenia **osoby odpowiedzialnej** za gospodarkę wodno – ściekową.
2. Prowadzenia stałego dobowego rejestru ilości pobieranej i zużywanej wody podziemnej.
3. Wykonywania pomiaru lustra wody dla kontroli depresji przy wymianie pompy.
4. **Zapisywania wyników badań i pomiarów** w książce eksploatacji studni.
5. 24 – godzinnego przetrzymywania wód popłucznych z odżelaziacza.
6. Utrzymywania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym istniejącej strefy ochrony sanitarnej.
7. Wyznaczenia miejsca poboru próbek wód popłucznych do analiz – **wylot** do rowu melioracji szczegółowej R-PP-13 w km 1 + 150.
8. Wykonywania analizy jakościowej wody surowej i uzdatnionej z częstotliwością wyznaczoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.
9. Partycypacji w kosztach **konserwacji rowu nr R-PP-13 na odcinku 500 mb**, licząc od punktu zrzutu (przez wykoszenie i odmulenie rowu) – **raz w roku**.
10. **Wywożenia osadu** z dna zbiornika wód popłucznych na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Kopaszynie.

IV. Zastrzegam, że:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.

V. Określam:

Ważność pozwolenia wodnoprawnego na okres **20 lat** tj. do dnia **22 listopada 2025r.**

### U Z A S A D N I E N I E

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Jana Pawła II 43 A, 62 – 085 Skoki zwrócił się z wnioskiem do Starosty Wągrowieckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich (dz. nr 77/1) dla wodociągu wiejskiego w **Jabłkowie**, gm. Skoki i wprowadzenie wód popłucznych do ziemi (do rowu melioracji szczegółowej nr R-PP-13 w km 1 + 150).

W przyjętym aneksie nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej został **ustalony obszar zasobowy** dla przedmiotowego ujęcia wynoszący **2,53 km<sup>2</sup>**.

Na podstawie art. 61 § 1 Kpa zawiadomiono strony o toczącym się postępowaniu i możliwości wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie, informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości.

W okresie poprzedzającym wydanie decyzji nie wniesiono zastrzeżeń odnośnie wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadniania decyzji, bowiem uwzględnia ona w całości interes strony.  
Po przeanalizowaniu całości akt sprawy na podstawie przepisów prawa wodnego orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.



*[Handwritten signature]*  
Wójt Gminy Wągrowo  
Wójt Gminy Wągrowo  
Wójt Gminy Wągrowo

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Jana Pawła II 43 A, 62 – 085 Skoki.
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98, 62 – 100 Wągrowiec.
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grunwaldzka 21, 60 – 783 Poznań.
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 60 – 625 Poznań.
5. Urząd Miasta i Gminy, ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki.
6. Gminna Spółka Wodna, ul. Topolowa 12, 62 – 085 Skoki.
7. n/a.

Do wiadomości:

1. Biuro Projektowo – Usługowe „HYDRO-EKO”, ul. R. Drewsa 20, 61 – 606 Poznań.

W/P