



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3398/BR/ZTI/2018 z dnia: 2018-04-23

Zadanie: Budowa chodnika

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Smoleńska

Projektant: R. Jakielski, upr. nr: KUP/0126/POOD/08

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Toruńska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

3398/BR/ZTI/2018

Warunki uzgodnienia:


1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Istniejącą sieć gazową naniesiono orientacyjnie. Szczegółowy przebieg trasy sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
6. Zachować przykrycie sieci gazowej 0,8 do 1,2 m.
7. Nad siecią gazową w pasie 2m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
8. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki.
10. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
11. Kolidze z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
12. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowę istniejącej sieci gazowej, to warunkiem przystąpienia z naszej strony do odbioru końcowego, będzie wykonanie powyższego na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporządzonego w oparciu o wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
13. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG stanowi integralną część uzgodnienia.
14. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Nak
Tomasz Nakielski

Osoba do kontaktu: Ryszard Woźniak (ryszard.wozniak@psgaz.pl)

3398/BR/ZTI/2018



eny
 ich
 wci
 tożnego

 zczy
 tu

 F.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Bydgoszcz ul. Smoleńska
 PLANIG "2000" S.6
 arkusz mapy : 32.1/91.1, 91.2, 91.3, 91.4
 układ wys. : "Amsterdam"
 Jednostka ewidencyjna 04610.1 m. Bydgoszcz
 obręb : 214.222.223.224
 WPGD.422.2599.2016

Nie wykonano ustaleń obciążeń służebnościami gruntowymi!

Ks.rob.8062/2016 Wyt.A.12loner upr 16722
 Bydgoszcz 08.08.2016 r

LEGENDA

- proj. obrzeże chodnikowe
- proj. wymiana krawężnika
- proj. nawierzchnia chodnika

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 ul. Kracza 6/4, 85-037 Włocławek
 Oddział Zakład Gazownictwa w Bydgoszczy
 ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
 tel. 52 230 93 02, fax: 52 238 51 02
 NIP 525 24 96 431
 KRS 0000374003 REGON 142739910

*zadanie do wykonania w całości
 3338102/271/2018
 z dnia 23.04.2018
 wykona sieć parowa wodociągowa
 wykona sieć parowa średniego ciśnienia*

BUTOH Włodzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz

Opis:	Studium		Uprawnienia	Podpisy
	konceptcja			
Budowa chodnika w pasie ul. Smoleńskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Rolnej do ul. Równej	Projektant	mgr inż. R. Jakielki	KUP/0126/POOD/08	
	Przedmiot opracowania:		Sprawyjący mgr inż. Włodzimierz Palicki	
Plan sytuacyjno-wysokościowy	marzec 2018		1:500	1
	Data		Skala	Nr rysunku