



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZS.2460.51.2021.PJ L.p. 1

Gdańsk, dnia 19.10.2021 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Remont drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku 36+500 do 37+847*

Oznaczenie postępowania: 51/DZS/2021/TP/WUDiM

ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 2)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

„Z powodu braku dostępności siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi (siatka między warstwą wyrównawczą a ścieralną) zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastąpienie siatki międzywarstwowej warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 8S PMB 45/80-65 KR3-4 grubość po zagęszczeniu 3 cm.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji kosztorysu ofertowego oraz uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o specyfikację SST D-05.03.05D.

Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dn. 19.10.2021 r.

Pytanie nr 2:

„Z powodu braku dostępności siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi (siatka między warstwą wyrównawczą, a ścieralną) zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastąpienie siatki do zbrojenia warstw innym rodzajem warstwy ścieralnej: w miejsce typowej mieszanki AC11S KR3-4 50/70 o grubości 4cm proponujemy wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki typu SMA16JENA z asfaltem PMB 45/80-55 o grubości 6,0cm”

Odpowiedź:

Na etapie przygotowania oferty Wykonawca musi skalkulować realizację robót zgodnie z zapisami przedmiotu zamówienia uwzględniających zmianę, o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1. Ewentualne zmiany na etapie realizacji robót zostały opisane we wzorze umowy.

Z poważaniem
**Z-CA DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW
MGR INŻ. ANNA BRZEZIŃSKA-MICHAŁEJKO**

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
<http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>