

Tuchola, dnia 10 stycznia 2022 r.

ZP.271.2.15.2021.AS

Otrzymują wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego i Baczyńskiego w Tucholi”

W odpowiedzi na złożone pytania do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pn.: „**Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego i Baczyńskiego w Tucholi**” na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada projekt przebudowy kolizji energetycznych i oświetleniowych oraz uzgodnienia z Enea? Zgodnie z zapisami SWZ należy powyższe wykonać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że branża energetyczna, w tym przebudowa kolizji, tj. linii kablowej nn-0,4 kV znajduje się w tomie II projektu budowlanego.

Ponadto umieszcza się na platformie projekt wykonawczy br. elektrycznej i uzgodnienie z ENEA, a także przedmiar branży elektrycznej – w folderze **załącznik 10.02.2022 r.**

Pytanie nr 2:

Czy z uwagi na okres świąteczny oraz urlopy między świąteczne Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający **wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień:**

- 18.01.2022 r. godz. 10:00 – składanie ofert,
- 18.01.2022 r. godz. 10:15 – otwarcie ofert.

Pytanie nr 3:

Dotyczy tematu:

- przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV i oświetleniowej kolidującej z projektowaną przebudową przedmiotowych ulic.

W przedmiarze brak likwidacji kolizji z siecią ENEA Operator Sp. z o.o. przy ul. G. Zapolskiej:

- 1.Brak wstawki kablowej NAYY-J 4x70mm² - 60m (mufa – SK3 nr 0062283),
- 2.Brak wstawki kablowej NAY2Y-J 4x150mm² - 7m (mufa – SK3 nr 0062283),
- 3.Brak wstawki kablowej NAY2Y-J 4x150mm² 5m (mufa – ZK1x-1P nr 0062288),
- 4.Brak przełożenia linii kablowej YAKY 4x120mm² 10/5m (mufa między złączami ZK nr 602 i 603) (ul. Asnyka),
- 5.Brak przełączenia istniejących kabli i wprowadzenie do projektowanego złącza SK3 nr 0062283,
- 6.Demontaż i ułożenie po nowej trasie kabla YAKY 4x120mm² – 42 m,
- 7.Demontaż dwóch odcinków kabla YAKY 4x25mm²,
- 8.Wymiana izolatorów na istniejącym słupie SN – 4 szt.

1. Likwidacja kolizji przy ul. G. Zapolskiej z linią oświetleniową demontaż i przełożenie istniejącego kabla YAKY 4x35mm² wraz z bednarką na długości 43m między słupami przy działkach nr 941/14 i 958/1 (własność UG Tuchola).

Czy zamawiający potwierdza konieczność wykonania powyższych elementów?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na platformie projekt wykonawczy br. elektrycznej, a także przedmiar branży elektrycznej - w folderze **załącznik 10.02.2022 r.**

Pytanie nr 4:

Wg SWZ i dokumentacji technicznej w przedmiotowym Zamówieniu należy wykonać „przebudowę sieci elektroenergetycznej nn 0,54 kV i oświetleniowej kolidującej z projektowaną przebudową przedmiotowych ulic.” W dokumentacji brak przedmiarów na ww. zakres prosimy o wyjaśnienie, oraz uzupełnienie brakujących przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza przedmiar branży elektrycznej - w folderze **załącznik 10.02.2022 r.**

Informuję również, iż pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,
BURMISTRZ
mgr Tadeusz Kowalski