

PZP.262.73.2020.5.RIR

Olsztyn, 23.09.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: BUDOWA PUNKTU POMIAROWEGO ŚCIEKÓW DOPLÝWAJĄCYCH z Gminy JONKOWO do SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ m. Olsztyna

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy celu spełnienia kryterium doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuści wykazanie się inwestycją o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia zrealizowaną w okresie ostatnich 6 lat?

Zamawiający w Części III ust. 1. pkt. 1) lit. a) SIWZ zmienia warunek:

— Skreśla się: w okresie ostatnich **5 lat** zrealizowali co najmniej **jedno zamówienie** o charakterze i złożoności technologicznej porównywalne do niniejszego zamówienia tj. polegające na montażu punktu pomiarowego składającego się ze studni żelbetowej i układu pomiarowego na sieci kanalizacji sanitarnej i o wartości co najmniej 70 000 zł netto;

— i wstawia lit a) w okresie ostatnich **6 lat** zrealizowali co najmniej **jedno zamówienie** o charakterze i złożoności technologicznej porównywalne do niniejszego zamówienia tj. polegające na montażu punktu pomiarowego składającego się ze studni żelbetowej i układu pomiarowego na sieci kanalizacji sanitarnej i o wartości co najmniej 70 000 zł netto;

2. Z informacji uzyskanych od producenta urządzenia wynika, iż przenośny wyświetlacz bezprzewodowy został wycofany z produkcji na rzecz zdalnego systemu odczytu wskazań przepływomierza. Czy Zamawiający wymaga dostawy przenośnego wyświetlacza bezprzewodowego ?

Zamawiający nie będzie wymagał dostawy przenośnego wyświetlacza bezprzewodowego. Przepływomierz musi posiadać możliwość zdalnego odczytu wskazań – otwarty protokół komunikacyjny GSM.

#### Dodatkowa informacja

Zamawiający na platformie zakupowej zmienił (22.09.2020r.) termin składania ofert na dzień 30.09.2020r.

Po zmianie terminu na platformie — dostosowano zapisy w SIWZ (CZĘŚĆ VIII ust. 1) — Termin składania ofert upływa **30 WRZEŚNIA 2020r. o godzinie 10<sup>00</sup>.**

W konsekwencji - zmianie uległ również termin otwarcia ofert (część IX ust. 1 SIWZ).

Otwarcie ofert nastąpi 30 września 2020r. o godzinie 10<sup>15</sup>.