



UWAGI:
- Słupy stalowe o przekroju 60x40x2mm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. ALFA firmy Wiśniowski. Kotwienie słupów w fundamencie żelbetowym na głębokość zgodnie z załączonym rysunkiem. Słupy powinny posiadać zaślepki, np. z tworzywa sztucznego.
- Panele systemowe stalowe o wys. 153cm oraz 173cm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. VEGA B firmy Wiśniowski. Montaż paneli do słupów za pomocą obejm (uchwytów) oraz śrub ze stali nierdzewnej.
- Pod ogrodzenie systemowe zaprojektowano prefabrykowaną betonową podmurówkę składającą się z 52 betonowych podłużnych elementów h=20cm, 3 betonowych podłużnych elementów h=30cm, 52 łączników przelotowych Typ H 22x16.5x20cm, 2 łączników narożnych 22x22x20cm, 2 łączników końcowych 22x16.5x20cm. Pod systemowe słupki 60x40mm należy wykonać fundamenty żelbetowe 25x25cm zagłębione na 1,20 cm z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie 4 pręty Ø12 (stal A-IIIN RB500W) oraz strzemiona Ø6 co 25cm (stal A-0 St0S). W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej należy zastosować beton wodoodporny W4. Kotwienie słupów w fundamencie żelbetowym na głębokość zgodnie z załączonym rysunkiem.
- Fundament żelbetowy przy systemowej bramie wjazdowej zaprojektowano szer. 20cm i wys. 1,20cm z betonu klasy C20/25 (B25), w przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej należy zastosować beton wodoodporny W4. Zbrojenie wieńczące fundament stanowią 4 pręty Ø12 (stal A-IIIN RB500W) oraz strzemiona Ø6 co 25cm (stal A-0 St0S). W przypadku stwierdzenia podczas wykopów, że występują grunty wysadzinowe, należy wymienić te grunty do głębokości 120cm poniżej poziom terenu.

NAZWA RYS.:
Ogrodzenie systemowe prefabrykowane - rozwinięcie widoków H-I oraz J-K

OBIEKT:
Budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy Kancelarii Leśnictwa Czarna Wieś Kościelna, na działce o nr geod. 334/3 położonej w Czarnej Wsi Kościelnej, gm. Czarna Białostocka.

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE
TOMASZ HORBA
ul. Mieszka I 7
16-020 Czarna Białostocka
tel. 508-622-991
e-mail: ht.architekt@interia.pl

STUDIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY	DATA: 30.06.2022
AUTOR PROJEKTU	PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza nr upr. bud. Bł.-PdOKK/56/2005	
WSPÓŁPRACA mgr inż. arch. Tomasz Horba	
INWESTOR: Nadleśnictwo Czarna Białostocka ul. Marszałkowska 27 16-020 Czarna Białostocka	SKALA: 1:100
	NR RYS.: A/2-2