



UWAGI:
- Słupy stalowe o przekroju 60x40x2mm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. ALFA firmy Wiśniowski. Kotwienie słupów w fundamencie żelbetowym na głębokość zgodnie z załączonym rysunkiem. Słupy powinny posiadać zaślepki, np. z tworzywa sztucznego.
- Panele systemowe stalowe o wys. 153cm oraz 173cm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. VEGA B firmy Wiśniowski. Montaż paneli do słupów za pomocą obejm (uchwytów) oraz śrub ze stali nierdzewnej.
- Pod ogrodzenie systemowe zaprojektowano prefabrykowaną betonową podmurówkę składającą się z 5ciu betonowych podkładnych elementów h=20cm, 3 betonowych podkładnych elementów h=30cm, 5ciu łączników przeźroczystych Typ H 22x16.5x20cm, 2 łączników narożnych 22x22x20cm, 2 łączników końcowych 22x16.5x20cm. Pod systemowe słupki 60x40x2mm należy wykonać fundamenty żelbetowe 25x25cm zagłębione na 1,20 cm z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie 4 pręty ϕ12 (stal A-IIIN RB500W) oraz strzemiona ϕ6 co 25cm (stal A-O St0S). W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej należy zastosować beton wodoodporny W4. Kotwienie słupów w fundamencie żelbetowym na głębokość zgodnie z załączonym rysunkiem.
- Fundament żelbetowy przy systemowej bramie wjazdowej zaprojektowano szer. 20cm i wys. 1,20m z betonu klasy C20/25 (B25), w przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej należy zastosować beton wodoodporny W4. Zbrojenie wieńczące fundament stanowią 4 pręty ϕ12 (stal A-IIIN RB500W) oraz strzemiona ϕ6 co 25cm (stal A-O St0S). W przypadku stwierdzenia podczas wykopów, że występują grunty wysadzinowe, należy wymienić te grunty do głębokości 120cm poniżej poziom terenu.

NAZWA RYS.:
Ogrodzenie systemowe prefabrykowane - rozwinięcie widoków E-F-G oraz E-H

OBIEKT:
Budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy Kaplicach Leśnicka Czarna Wieś Kościelna, na działce o nr geod. 3042 położonej w Czarnej Wsi Kościelnej, gm. Czarna Białostocka.

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE
TOMASZ HORBA
ul. Wiosenna 17
16-030 Czarna Białostocka
tel. 606 277 277
e-mail: horbatomasz@wp.pl

STUDIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNY	DATA: 30.06.2022
AUTOR PROJEKTU	PODPIS
ARCHITEKTURA	
mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza nr upr. bud. BB-PA/0436/2005	
WSPÓŁPRACA	
mgr inż. arch. Tomasz Horba	
INWESTOR: Nadleśnictwo Czarna Białostocka ul. Marszałkowska 27 16-030 Czarna Białostocka	SKALA: 1:50 NR RYS.: A/2-1