

Poznań, dnia 11.05.2023 r.

Nr: ZP.240.36.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA , WYJAŚNIENIA SWZ

Dotyczy postępowania pn: **Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy na terenie Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, os. Piastowskie 106A, Poznań, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone w ww. postępowaniu.

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego zwracam się z prośbą o dopuszczenie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej o n/w parametrach posiadającego zestaw dokumentów wskazany w programie funkcjonalno-użytkowym, który ułożony został na macie spełniającej wymagania Zamawiającego oraz zasypyany piskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu:

- Typ produkcji : tuftowana
- Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien fibrylowanych/ monofilowych kręconych (teksturowanych)
- Wysokość włókna ponad podkładem : 50mm
- Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)
- Podkład : polipropylenowy i lateksowy
- Ciężar włókna (dtex) – 16.000
- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 –2.875 g
- Waga włókien na m2 – 1 898 g
- Grubość włókien:
 - Włókno monofilowe proste – 274 µm
 - Włókno fibrylowane, kręcone (teksturowane), – 131 µm
- Ilość pęczków na m2 – 10.371 szt.
- Ilość włókien na m2– 145.194 szt.
- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: 154 N
- Wrywność pęczka po starzeniu: 49 N
- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – 1144 mm/h

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadanie przez producenta statusu FIFA Licensed Producer. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest

wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer na dopuszczenie posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer.

Pytanie 3

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Nadmienimy, że zaproponowana nawierzchnia spełnia oczekiwania Zamawiającego i jest zgodna z normami obowiązującymi dla sztucznej trawy. Zaproponowane parametry są takie same lub lepsze od zaproponowanych przez Zamawiającego w istotnych parametrach tj: dtex, grubość włókna czy gęstość. Proponowana nawierzchnia składa się z dwóch włókien: monofilowego cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i sprężystością oraz włókna polietylenowego fibrylowanego, które ma pełnić rolę utrzymania wypełnienia na miejscu oraz wpływa na poprawę amortyzacji.

Proponowane przez nas parametry nawierzchni:

1. Długość włókna ponad podkładem: min. 45mm, max 55mm
2. Dtex: min. 20.000
3. Ciężar włókien: min. 1 800 gr/m²
4. Grubość włókna monofilowego: min. 400 µm
5. Grubość włókna fibrylowanego: min. 110 µm
6. Waga całkowita nawierzchni: min. 3 100 gr/m²
7. Ilość pęczków: min. 8800pęczków/m²
8. Ilość włókien: min. 140.000/m²
9. Rodzaj włókna: włókno polietylenowe wzmocnione rdzeniem stabilizującym
10. Kolor: min. dwa kolory włókien w jednym pęczku
11. Wytrzymałość włókna na wyrywanie po starzeniu: min. 60 N
12. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu wodą: min. 140 N
13. Przepuszczalność wody przez cały system: min. 1000 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzującej: - Rodzaj maty: mata prefabrykowana o grubości 10mm zgodna z badaniem laboratoryjnym

Wypełnienie: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu

Dokumenty dla nawierzchni ze sztucznej trawy:

1) Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej : mata elastyczna (próbka o min. wymiarach min. 10 cm x 10 cm), trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach min.20 cm x 20 cm), granulatu gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (próbka w ilości min. 100 gram).

2) Raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp, mata), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 na poziomie FIFA Quality

PRO oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej, wypełnienia i maty amortyzującej.

Dopuszcza się badanie na innym wypełnieniu niż EPDM pod warunkiem dostawy oraz zasypu granulatem EPDM z recyklingu. W przypadku takim wymagane jest pisemne potwierdzenie przez producenta trawy, że zastosowany granulatu spełnia jego wymagania jakościowe;

3) Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA Licenced Producer

4) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny;

5) Karty techniczne dla oferowanej nawierzchni z trawy sztucznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), wypełnienia z granulatu i maty amortyzującej;

6) Świadectwa higieny (Atesty PZH lub równoważne) dla oferowanej nawierzchni z trawy sztucznej, wypełnienia z granulatu i maty amortyzującej;

7) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

Zaproponowana przez nas nawierzchnia spełnia wymagania Zamawiającego pod względem jakości oraz wymogi normy obowiązującej dla sztucznych traw. Dopuszczenie naszej nawierzchni przyczyni się do poszerzenia konkurencyjności.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza dokumenty i produkty o parametrach wymienionych w powyższych pytaniach, przy spełnieniu przez wykonawcę innych wymagań określonych w dokumentacji postępowania.

Z upoważnienia Dyrektora
Elżbieta Różowicz

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06