



ZP.271.5.2021

GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

Trzebnica, 23.11.2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.5.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn: „**Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy – miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych**”.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści SWZ:**

Pytania:

1. Proszę o sprecyzowanie jakie słupy mają zostać zastosowane przy realizacji przedmiotowego zadania. Istnieje rozbieżność pomiędzy poszczególnymi dokumentami zawartymi w dokumentacji przetargowej. (3,6m, 4,5m, 6,0m, do 5m).
2. Proszę o sprecyzowanie jakie oprawy mają zostać zastosowane przy realizacji przedmiotowego zadania. W poprzednim etapie (już zrealizowanym) zostały zastosowane oprawy firmy Perfund Led model Anor 100. W specyfikacji lampy na stronie producenta oprawa posiada klasę szczelności IP64 co pozwala na zastosowanie jej na zewnątrz i narażenie na opad atmosferyczny. Analizując zachowanie opraw zamontowanych w pierwszym etapie zadania stwierdzamy, że lampy nie są szczelne i dostaje się do nich wilgoć, powodując degradację układów elektronicznych.
3. Na mapie PZT zawartej do projektu na obwodzie oświetleniowym nr L1 pomiędzy słupami S3 i S4 jest nieopisany słup z oprawą. Na schemacie również w/w punkt świetlny nie jest umiejscowiony. Proszę o sprecyzowanie, czy jest to spowodowane pomyłką, czy w/w punkt świetlny nie jest przewidziany do wykonania.
4. Czy została przedłużona ważność decyzji archeologicznej? Decyzja załączona do dokumentacji straciła ważność 31.12.2020 roku



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

5. W miejsce opraw Perfund Led ANORA proponujemy zastosowanie opraw tego samego producenta model ANTA o mocy 40W. W/w oprawy już montowaliśmy na inwestycji na terenie GMINY Zawonia i spisują się bez zarzutu. (hiperłącze).

Odpowiedzi:

Ad. 1. Należy zastosować słupy o wysokości 6 m.

Ad. 2. Ledowe oprawy oświetleniowe nadziemne powinny odpowiadać parametrom podanym poniżej:

- moc: min 38 W
- klasa szczelności: min IP66
- wytrzymałość na uderzenia mechaniczne: min IK09
- strumień świetlny: min 5400 lm
- temperatura barwowa neutralna: CCT 4000 K
- powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: max 0,14 m²

Ad. 3. Nieopisany punkt świetlny pomiędzy punktami L1/S3 i L1/S4 (według PZT) należy uwzględnić w realizacji.

Ad. 4. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie nowej decyzji.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymienionych opraw, jeżeli spełniają parametry określone w Ad. 2.

Ponadto Zamawiający informuje, że w SWZ rozdz. III pkt 2 oraz we wzorze umowy § 1 pkt. 3, wystąpiła omyłka pisarska, t.j.: UWAGA nr 3 w ZADANIU I dotyczy zakresu ZADANIA II. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ oraz jednocześnie wprowadza zmianę wynikającą z odpowiedzi na pytanie nr 2.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP, zmienia treść SWZ w następujący zakresie:

1. W rozdziale III. SWZ pkt. 2 oraz w załączniku nr 4 do SWZ – „Wzór Umowy” w § 1 pkt. 3 UWAGA!!! **Zadanie I**, punkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów małej architektury o parametrach technicznych nie gorszych niż: - Tablica informacyjna: stalowa, malowana proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, o wymiarach ok. 100 cm x 190 cm, treść do umieszczenia na tablicy zostanie przekazana przez Zamawiającego; - Kosz na śmieci: stalowy, malowany proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym.”



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

2. W rozdziale III. SWZ pkt. 2. oraz w załączniku nr 4 do SWZ – „Wzór Umowy” w § 1 pkt. 3 „UWAGA!!! **Zadanie II**, Zamawiający wprowadza punkt 2 o treści: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o parametrach nie gorszych niż: moc: min 38 W, klasa szczelności: min IP66, wytrzymałość na uderzenia mechaniczne: min IK09, strumień świetlny: min 5400 lm, temperatura barwowa neutralna: CCT 4000 K, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: max 0,14 m². Oprawy muszą zostać zamontowane na słupach stalowych, które będą dostosowane do zamontowania i podłączenia w na nich kamer CCTV.”

Sporządziła:

Malwina Piasecka-Laska

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

