

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pn.:

„awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich”

– w Zespole Szkół nr 1, Katowice, ul. Staszica 2

Doraźne zabezpieczenie części więźby dachowej nad pracownią fryzjerską w budynku „A – zabytkowym wraz z doraźnym usunięciem przecieku w papowym pokryciu dachowym w w/w rejonie.

Część więźby dachowej jest poważnie uszkodzona (jest zbutwiała) i wymaga natychmiastowego zabezpieczenia przed zawaleniem, dlatego należy w trybie awaryjnym wykonać tymczasowe stemplowanie zagrożonej części do czasu wykonania generalnego remontu dachu.

Najbardziej niebezpieczne miejsca (nad pracownią fryzjerską), gdzie krokwie nie opierają się już na murłacie (patrz zdjęcia)- końcówki krokwi na długość ok. 0,5 m oraz murłata uległy całkowitemu zbutwieniu.

W/w zabezpieczenie należy wykonać poprzez podbicie krowi stemplami z oczepem z krawędziaków 10x10 i podwaliną z bali 20x6 na stropie II piętra – stemple należy usztywnić krzyżulcami z desek.

Należy także uszczelnić przeciek w papowym pokryciu dachowym poprzez przygrzanie jednej warstwy papy termozgrzewalnej.

Z robót pomocniczych należy wykonać zabezpieczenie pozostałej części pokrycia papowego w rejonie robót przed uszkodzeniem oraz wynieść z budynku, wywieść i zutylizować powstały gruz