

Bydgoszcz, 27.04.2023 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

**Budowa sieci ciepłowniczej od komory K-3/32 przy ul. Powstańców Wlkp. do komory K-3/26 przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy z wyłączeniem odcinka A-B – zadanie 3.6, znak sprawy 2023/S 071-216100**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 24.04.2023 r. wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Prosimy o informację, czy do wygrzewu wstępnego będzie można wykorzystać wodę sieciową?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wygrzewu będzie można wykorzystać wodę sieciową.

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Agata Budzyńska