


Wpust uliczny drogowy



UWAGI:

Powierzchnie ścian studzienki wpustu stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną.

Podsypka piaskowa 30 cm w gruntach nienawodnionych spoistych; w gruntach nawodnionych – podsypka filtracyjna

<p align="center">Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie</p>			
Temat:	SZCZEGÓŁ WPUSTU DROGOWEGO		Skala -
Lokalizacja:	DP 12250 (ul. Opawska); m. Baborów; Gmina Baborów; pow. Głubczycki		
Inwestor:	Gmina Baborów ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów		
Projektował:	mgr inż Arkadiusz Guźda upr. nr SLK/7502/PWBS/17		Rys nr 9
Sprawdzał:	mgr inż. Alicja Koszewar upr. nr LBS/0062/P00S/11		Luty 2023 R