część budynku nie objęta opracowaniem

granica działki

ZP

0,5%

rynna dachowa □ 120

rura spustowa □ 100

4°

2°

właz na dach

LEGENDA:

- uziom otokowy taśma Fe/Zn 30x4 mm
- zwód poziomy drut Fe/Zn ⌀8 mm
- ZP - złącze kontrolne - probiercze na budynku
- maszt instalacji odgromowej h=0.5 m z drutu FeZn ⌀10mm²

Do instalacji odgromowej połączyć wszystkie elementy instalacji ogniw fotowoltaicznych

17-200 HAJNÓWKA, UL. Propolisowa 26
INSTALACJA I POMIARY ELEKTRYCZNE
BORYS ABRAMOWICZ

Nr rys. 5

Nazwa rysunku: INSTALACJA ODGROMOWA

Inwestor: Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka.

Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejących budynków garażowo gospodarczych do obsługi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Rekreacji w Narewce na działkach ozn. nr geod. 284/1 i 284/2.

Projektant:	Data:	Podpis:
	Październik 2020 r.	