

Bydgoszcz, 09.08.2024 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

**Demontaż rurociągu parowego od komory K-501 przy EC-II do budynku przy ul. Toruńskiej 155 wraz z robotami towarzyszącymi, PP/62/2024**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 05.08.2024 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. W SWZ znajduje się wymóg posiadania polisy OC z klauzulą "Czyste straty finansowe". Wymieniona klauzula jest możliwa do uzyskania jedynie w przypadku wystawienia polisy pod konkretny kontrakt. Proszę zatem o modyfikację zapisu SWZ i zapis o obowiązku dostarczenia takiej polisy przed podpisaniem umowy

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis dotyczący wymagania posiadania polisy:


„Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności”.

Odpowiednia zmiana została dokonana w SWZ i zamieszczona jako załącznik do odpowiedzi.

2. Proszę o podanie zakresu likwidacji podpór rurociągu - czy mają być usunięte wraz z fundamentami, czy może do -30 cm? Czy niecki pozostałe po fundamentach będzie można uzupełnić gruzem przekruszonym do frakcji 0-63?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Podpory rurociągu winny zostać usunięte wraz z całym fundamentami, natomiast niecki po fundamentach należy uzupełnić ziemią.

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Agata Budzyńska