

Łomża, dnia 16.08.2021 r.

WIR.271.2.15.2.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap” – nr sprawy WIR.271.2.15.2021

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zaprojektowanego geokompozytu (płaski kompozytowy wyrób syntetyczny, powstały przez termiczne zespolenie siatki polipropylenowej o sztywnych węzłach oraz polipropylenowej włókniny igłowanej) o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym ≥ 100 kN/m oraz podłużnym ≥ 180 kN/m na geosiatkę z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie ≥ 120 kN/m w obu kierunkach bądź na kompozyt geosiatki szklanej oraz włókniny poliestrowej o wytrzymałości na rozciąganie $\geq 100 \times 180$ kN/m, ze względu na brak dostępności geokompozytu ujętego w SST.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaprojektowanego geokompozytu na kompozyt geosiatki szklanej i włókniny poliestrowej o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż podana w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że zakresem robót elektrycznych/telekomunikacyjnych jest regulacja 3 szt. studni telekomunikacyjnych, a w przypadku ewentualnego wystąpienia kolizji z infrastrukturą energetyczną lub telekomunikacyjną usunięcie tych kolizji będzie rozliczane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź:

W dokumentacji technicznej do Projektu Zagospodarowania Terenu Zamawiający załączył aktualną mapę zasadniczą. Kolizje możliwe do przewidzenia na podstawie przedmiotowej mapy Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie, ponieważ kolizje te nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, a jedynie takie które nie są możliwe do przewidzenia na podstawie załączonej dokumentacji.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA