Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 40 kpl baterii akumulatorowych ołowiowo-kwasowych 12FIT60 FIAMM

Wymagania

1. Akumulatory muszą być fabrycznie nowe, naładowane, z bieżącej produkcji 2017.
2. Termin dostawy: 23.06.2017
3. Napięcie znamionowe akumulatora: 12V.
4. Pojemność znamionowa: Q10=60Ah przy rozładowaniu do 1,8V/na ogniwo w temp. 20°C;.
5. Wykonanie:
   - monoblok Front Terminal (wyprowadzenia z przodu) wyposażony w uchwyty transportowe;
   - obudowa i pokrywa z tworzywa opóźniającego palenie UL94 V- 0.
6. Technologia: VRLA AGM.
7. Ilość akumulatorów – 40 szt.
8. Zastosowanie: współpraca z siłownią telekomunikacyjną (praca buforowa).
9. W zestawie:
   - mostki łączeniowe – 30 szt,
   - akcesoria łączeniowe (śruby, nakrętki, itp.) - 80 kpl,
   - osłony mostków – 30 szt,
   - osłony wyprowadzeń – 20 szt;
   - oznaczniki samoprzylepne typu: BATERIA 1, + , - , 1, 2, 3, 4; inne – 5 kpl;
     BATERIA 2, + , - , 1, 2, 3, 4; inne – 5 kpl.
10. Pochodzenie akumulatorów: kraje UE. Producent z certyfikatem ISO 9001/ISO 14001.
11. Zgodność z normami i zaleceniami, certyfikacja:
    - IEC 60896 cz.21/cz22;
    - BS 6290 cz.4;
    - Eurobat – very Long Life (12+);
    - certyfikacja UL.
12. Dokumentacja:
    - protokół z pomiaru konduktancji/rezystancji wewnętrznej w pełni naładowanych monobloków;
    - karta katalogowa w języku polskim;
    - instrukcja obsługi (z tabelami rozładowań) w języku polskim;
    - karta gwarancyjna.
13. Okres gwarancji: 24 miesiące.
14. Miejsce dostawy:
    Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12 25-372 Kielce
    Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki.
15. Montaż akumulatorów: KWP we własnym zakresie.
16. Wykonawca nie może obciążać Zamawiającego dodatkowymi kosztami poza opłatami przedstawionymi w ofercie.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
KWP W KIELCACH

podinsp. mgr inż. Ryszard Czubat