



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 450/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Remont dachu polegający na ułożeniu warstwy papy na budynku Domu Studenta nr 7 przy ul. Kanafojskiego 12 w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Wykonanie dodatkowej warstwy papy nawierzchniowej na istniejących już warstwach (rezygnacja z uszczelnienia dachu punktowego i uszczelnienia za pomocą masy uszczelniającej).

Dodatkową papę należy wyciągnąć na wysokość 20cm na attykę i „zaciśnięcie” jej obróbką blacharską.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z masy uszczelniającej na papę nawierzchniową.

Pytanie nr 2:

Naprawa połączeń komina z połącją za pomocą wyciągnięcia papy na komin do wysokości 20cm i „zaciśnięcie” jej przy pomocy obróbki blacharskiej. Ponadto zwracamy uwagę, że okres realizacji zadania jest zbyt krótki. Proponujemy 60dni, z możliwością wydłużenia terminu, przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ zmieniając termin realizacji zamówienia na 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA

mgr Adriana Faraś-Bąk

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA

30.11

Dorota Borkowska