



- OZNACZENIA:
- Ø200 KANAŁY NAWIEWNE
 - Ø200 KANAŁY WYWIEWNE
 - Przewody chłodnicze miedziane ciągnięte bez szwu odtlenione fosforem - ciecz/gaz, izolacja z pianki o zamkniętej strukturze - gr. 6 mm
 - Instalacja odprowadzenia skroplin PP

Typ jedn. klimatyzacyjnej: Ścienne
Model: MIH36GN18 lub równoważny
Producent: MIDEA Electric lub równoważny
Wydajność chłodnicza: 3,6 kW
Wydajność grzewcza: 4,0 kW
Pobór mocy chl.: 0,027 kW
Pobór mocy grz.: 0,027 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 28-37 dB(A)
7 biegów wentylatora
Masa: 10,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 750×295×265 mm

PIWNICE			
Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
-1.1	SIŁOWNIA	Posadzki wg użyt.	118,86
-1.2	SIŁOWNIA-POW.POM...	Posadzki wg użyt.	25,84
			144,70 m

- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
 - NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKNTANTEM
 - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ
 - RYUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
 - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNymi ORAZ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ
 - WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBEDNYCH DO WŁASNEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
 - WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNAWIEM SIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWymi KARTAMI KATALOGOWymi I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o. 41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT-POZIOM -1 - wentylacja i klimatyzacja		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Anna Zagórnjak	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH	322/DOŚ/15		1:50
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Leszek Szmagora	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH	10/93/Lw		S1
DATA SPRAWDZENIA	LIPIEC 2024		