



- OZNACZENIA:**
- Rozdzielnica elektryczna
  - Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP44
  - Łącznik oświetleniowy świecznikowy 250V, 16A, IP20
  - montaż podtynkowy
  - montaż natynkowy
  - Czujnik ruchu i obecności 230V, 10A, detekcja 360°
  - Obwody oświetleniowe
  - V1** PXF Lighting VIP LED 4000K  
moc max: 19W, strumień świetlny: 2775lm, kosz OPAL, wymiary : 875 x 64 x 64mm
  - D1** PXF Lighting BARI Q LED 4000K  
moc max: 11W, strumień świetlny: 1510lm, kosz OPAL, IP44, wymiary : 155 x 40mm
  - P1** PXF Lighting PRATO Q LED 4000K  
moc max: 20W, strumień świetlny: 3400lm, kosz MPRM, IP40, wymiary : 605 x 605 x 68mm
  - AW1** TM TECHNOLOGIE 32\_NM ITECH M2 NM
  - AW2** TM TECHNOLOGIE 33\_NM ITECH C1 NM
  - EW1** Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 1W z modulem awaryjnym 1h jednostronna.
  - EW2** Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 1W z modulem awaryjnym 1h dwustronna.
  - Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 COLD (+grzałka)

**UWAGI:**  
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi, rysunkami.

PARTER			
Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
0.1	KOMUNIKACJA	Posadzki wg użytk.	30,92
0.2	SALA DO ĆWICZEŃ	Posadzka sport.politur.	57,95
0.3	SZATNIA DAMSKA	Płytki gres	8,49
0.4	ŁAZIENKA DAMSKA	Płytki gres	6,76
0.5	SZATNIA MĘSKA	Płytki gres	8,88
0.6	ŁAZIENKA MĘSKA	Płytki gres	16,44
			129,44 m.

BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.			
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KONCEPCJA SIŁOWNI		
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja zasilania gniazd i urządzeń elektrycznych 230 /400V. Rzut poziomu 0.		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Maciej Patucha	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	SLK/4699/PWOE/13		1:100
DATA SPORZĄDZENIA	MAJ 2024	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
IMIĘ I NAZWISKO PROJ SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Skóra		IE-02
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	704/94		
DATA SPRAWDZENIA	MAJ 2024		