



- OZNACZENIA:**
- Rozdzielnica elektryczna
 - Rozdzielnica elektryczna istniejąca
 - Zestaw gniazd 2x230V DATA, 3xRJ45
 - Gniazdo wtykowe 2P+Z, 250V, 16A, IP20
 - Gniazdo wtykowe 2P+Z, 250V, 16A, IP44
 - montaż podtynkowy
 - montaż natynkowy
 - Wypust zasilający 3-fazowy
 - Wypust zasilający 1-fazowy
 - Szyna ekwipotencjalna
 - Miejscowa szyna wyrównawcza
 - Rozdzielnica elektryczna
 - wypust sufitowy zapasem kabla min. 2,0m
 - Centrala wentylacyjna
 - Nagrzewnica
 - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

UWAGI:

- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi, rysunkami.
- Gniazda elektryczne i logiczne (RJ45) instalować w ramach wielokrotnych, np.:



PARTER			
Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
0.1	KOMUNIKACJA	Posadzki wg użytk.	30,92
0.2	SALA DO ĆWICZEŃ	Posadzka sport,politur.	57,95
0.3	SZATNIA DAMSKA	Płytki gres	8,49
0.4	ŁAZIENKA DAMSKA	Płytki gres	6,76
0.5	SZATNIA MĘSKA	Płytki gres	8,88
0.6	ŁAZIENKA MĘSKA	Płytki gres	16,44
			129,44 m.

PROFIL BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o. 41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ.	
TYTUŁ RYSUNKU		Instalacja zasilania gniazd i urządzeń elektrycznych 230 /400V. Rzut poziom 0.	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Maciej Patucha	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	SLK/4699/PWOE/13		1:100
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2024	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
IMIĘ I NAZWISKO PROJ SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Skóra		IE-02
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	704/94		
DATA SPRAWDZENIA	LIPIEC 2024		