

VIA Projekt

ul. Piskorskiego 21,

70-809 Szczecin

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim przesyła warunki techniczne włączenia dla nowo projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Konwaliowej w Ośnie Lubuskim.

1. Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonać do studni Dn 1000 o rzędnych 46,11/45,20 zlokalizowanej na istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej. Projektowaną kanalizację sanitarną wykonać z rur Dn 200 PVC-U SN8 SDR 34.
2. Projektowaną sieć kanalizacyjną należy doprowadzić do studni zbiorczej zlokalizowanej przy przepompowni ścieków zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej i Konwaliowej.
3. Przed zasypaniem sieci należy wykonać inwentaryzację geodezyjną nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
4. Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi wymaga odrębnego uzgodnienia z odpowiednim zarządcą drogi.
5. Na powyższe roboty należy wykonać dokumentację techniczną i przekazać do uzgodnienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim.
6. Ważność niniejszych warunków technicznych wygasa po upływie dwóch lat od daty otrzymania.

Kierownik

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim

mgr Marcin Przybyła

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a