

GMINA OŚNO LUBUSKIE
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie
598-00-09-313 REGON 210966857

„VIA PROJEKT”

Łukasz Szawaryński
ul. Piskorskiego 21 p.22
70-809 SZCZECIN.

Nasz znak: BI.7021.09.2022

Dotyczy : Wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej.

Odpowiadając na państwa wniosek z dnia 12-10-2022 r. (wpł.2022-10-13 l.dz.936) w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego układu drogowego ulic: Konwaliowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Akacyjowej w Ośnie Lubuskim, tut. Urząd określa warunki korzystania z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej:

1. Zezwala się na wprowadzenie wód opadowych z w/w terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przy zachowaniu n/w warunków:
 - a/ podłączenie do rurociągu k_d300 na kierunku ulicy Konwaliowej, punkt włączenia wyznacza się do istniejącej w nawierzchni utwardzonej z kruszywa studni S1 o rzędnych 44.50/43.37 na działce ewid. nr 141.
 - b/ podłączenie do rurociągu k_d300 na kierunku ulicy Jaśminowej, punkt włączenia wyznacza się do istniejącej w jezdni asfaltowej ulicy Jeziornej, studni S2 o rzędnych 46.84/45,32 na działce ewid. nr 286.
 - b/ podłączenie do rurociągu k_d300 na kierunku w ulicy Kościuszki, punkt włączenia wyznacza się do istniejącej w jezdni asfaltowej studni S3 o rzędnych 45.96/45,18 na działce ewid. nr 173.
2. Kanalizacji deszczową wykonać rur PCV klasy SN8 \varnothing 300 mm. jednościennych o ścianach litych łączonych na uszczelki, studzienki rewizyjne wykonać jako systemowe z PCV \varnothing 425 mm, studnie zbiorcze betonowe \varnothing 1000 mm z betonu klasy C35/45 z odpowiednimi włączami. Przy kanałiki wykonać rur PCV \varnothing 200 mm. Przejścia kanałów przez ściany w/w wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.
3. Dokumentację techniczną w 2 egzemplarzach należy uzgodnić w zakresie kanalizacji deszczowej w tut. Urzędzie Miasta i Gminy.
4. Wykonane roboty instalacyjne podlegają odbiorowi technicznemu tut. Urzędu Miasta i Gminy, przed zasypaniem wykopów.
5. Odtworzone nawierzchnie podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela tut. Urzędu Miasta i Gminy.
6. Warunki techniczne są ważne trzy lata od daty wydania i należy dołączyć je do dokumentacji technicznej.

Załącznik: Plan syt. – wys. 1:500 -2 egz. x 1.

**BURMISTRZ
OŚNA LUBUSKIEGO**

mgr Stanisław Kozłowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.