



GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 17 maja 2021 r.

ZP.271.1.3.2021.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zamówienia pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 151819C ul. Wyszyńskiego dz. nr 281, 240, 290 obręb 1, m. Pakość**”.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje pytanie, które wpłynęło w dniu 13.05.2021 r. wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.

Dotyczy materiału na podbudowę z kruszywa łamanego. Wg SST D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW: „Kruszywo ze skał osadowych można stosować wyłącznie przy podłożu z gruntów przepuszczalnych, w dobrych warunkach wodnych, tylko w sytuacjach, gdy w dokumentacji projektowej uwzględniono zapewnienia zabezpieczenia kruszywa podbudowy przez nadmiernym zawilgoceniem przez cały okres pracy nawierzchni i tylko i wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru.”

Z racji wynagrodzenia ryczałtowego, gdzie przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny (nie na zasadzie domniemywania) prosimy o dokładne określenie parametrów kruszywa takich jak nasiąkliwość, mrozoodporność itp. do wykonania podbudowy celem ujednoczenia przedmiotu zamówienia dla wszystkich oferentów.

Odp.: Na podstawie przekopów próbnych ustalono, iż warunki gruntowo- wodne można przyjąć jako dobre. Wody gruntowe zalegają na głębokości nie mającej wpływu na konstrukcję nawierzchni. W pasie drogowym zalegają grunty niewysadzinowe.

Na podbudowę należy przyjąć kruszywo o minimalnych parametrach:

- nasiąkliwość WA_{242} ;
- mrozoodporność F_2 ;
- odporność na rozdrabnianie LA_{30} .

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń