

Szanowni Państwo,

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

1. Dokumentacja projektowa dołączona do postępowania zawiera nazwy i określenia jednoznacznie wskazujące producentów lub dostawców produktów, co jest niezgodne z przepisami ustawy i zmniejsza konkurencyjność podmiotów biorących udział w postępowaniu.

**Odp.:** Przykładowe nazwy własne urządzeń podane w projekcie mają na celu określenie standardu estetycznego i użytkowego charakteryzowanych elementów. Każdorazowo wskazano cechy istotne produktu decydujące o równoważności. W realizacji można stosować materiały równoważne, które odpowiadają standardowi estetycznemu i technicznemu określonymu w projekcie. Przykładowe przywołanie nazw własnych w tym przypadku nie wpływa na ograniczenie konkurencji, określonych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Dokumentacja projektowa nie zawiera rysunków, obliczeń, schematów w jaki sposób powinna zostać wykonana ścianka tenisowa. Sam sposób polegający na wskazaniu producenta jest niewystarczający. W związku z czym wnioskujemy o przedstawienie szczegółowych rysunków, przekrojów, rzutów, opisów i obliczeń projektowanej ściany tenisowej lub wnosimy o dopuszczenie do zastosowania dowolnej ścianki tenisowej wykonanej w postaci konstrukcji stalowej ocynkowanej z wysoko odporną na uderzenia okładziną w postaci płyt Polietylenowych typu HDPE odpornych na warunki atmosferyczne.

**Odp.:** Należy zamontować ściankę systemową (urządzenie) posiadającą : aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia, albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”), lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

Zamawiający dopuszcza montaż ścianki z okładziną w postaci płyt polietylenowych typu HDPE o ścianka wygiętych w kształt zbliżony do paraboli.

3. W związku z powyższymi prosimy o dopuszczenie następujące elementy: zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych i malowanych na kolor RAL określony w dokumentacji technicznej o przekroju 80x80x4mm, zastosowanie siatki materiałowo zgodnej z zapisem dokumentacji projektowej lecz w kolorze zielonym, wnosimy o dopuszczenie wykonania ścianki tenisowej w formie płyt HDPE na konstrukcji stalowej. Wszystkie w/w elementy mają istotne znaczenie na koszt realizacji zadania co z pewnością jest istotne dla Zamawiającego. W myśl zapisów p. 2 Dokumentacji projektowej projektant dopuszcza „zastosowanie urządzeń i materiałów, „które standard ten podwyższają”, a tak jest w przypadku proponowanych przez nas zmian.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza montaż słupów stalowych ocynkowanych i malowanych na kolor RAL określony w dokumentacji technicznej o przekroju 80x80x4mm oraz siatki w kolorze zielonym, a także montaż ścianki z okładziną w postaci płyt polietylenowych typu HDPE o ścianka wygiętych w kształt zbliżony do paraboli.

Z-ca WICJTA  
mgr Tomasz Stellmaszyk