

PZP.262.18.2020.6.RIR

Olsztyn, 30.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: **PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zaprojektowanych rur kamionkowych fi, 200 oraz fi 250 na rury wykonane z PP-HM (polipropylenu) o podwyższonym module elastyczności i sztywności obwodowej większej niż SN 16 odpowiednio w średnicach wewnętrznych odpowiednio 194 mm oraz 244 mm?

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zaprojektowanych rur kamionkowych fi, 200 oraz fi 250 na rury wykonane z PP-HM (polipropylenu) o podwyższonym module elastyczności i sztywności obwodowej większej niż SN 16 odpowiednio w średnicach wewnętrznych odpowiednio 194 mm oraz 244 mm.

Kanał sanitarny należy wykonać z rur kanalizacyjnych kamionkowych N- 40kN/m, system C, glazurowanych, kielichowych, łączonych na uszczelkę kauczukową o średnicach DN250 i DN200. Przy włączeniu do studni stosować systemowe króćce dostudzienne