

	ZAWIADOMIENIE
	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu

I.	W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:
-----------	-----------------------------------------------------------------------------

1.	<p>Proszę o potwierdzenie, iż do zakresu prac Wykonawcy nie należy zakup i dostarczenie następujących elementów ujętych w projekcie budowlanym:</p> <ul style="list-style-type: none">- kontenery i pojemniki na odpady,- ławki na ścieżce edukacyjnej,- podnośnik pneumatyczny,- wyposażenie budynku salki edukacyjnej z zapleczem socjalno-biurowym,- waga samochodowa 30t,- platformowa waga przemysłowa,- jakiegokolwiek elementy wyposażenia obiektów nieujętych w załączonym przedmiarze.
	<p>Zamawiający potwierdza, że w/w elementy nie stanowią przedmiotu zamówienia. Wykonawca wycenia zamówienie w oparciu o załączony przedmiar robót.</p>

2.	<p>Proszę o wyjaśnienie dlaczego obmiary pozycji przedmiaru dotyczące zbrojenia fundamentów są pomniejszone 10-krotnie w stosunku do faktycznego ciężaru prętów zbrojeniowych (poz. 55,144,180).</p>
	<p>Zamawiający informuje, iż w ramach dotychczas zrealizowanych robót budowlanych 90% robót określonych przez wnioskodawcę, została zrealizowana przez Wykonawcę. Obmiar wskazany przez Zamawiającego jest prawidłowy.</p>

3.	<p>Proszę o poprawienie w przedmiarze robót obmiaru poz. 54 – Wysokość stóp fundamentowych wynosi 50 cm, natomiast kominków 170 cm. Obmiar tej pozycji powinien wynosić 14,55 m3.</p>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru robót, zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy. W załączniku publikuje się zaktualizowany przedmiar robót. <u>Z uwagi na powyższą zmianę Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.</u></p> <p>Termin składania ofert: 3.09.2021r., godz. 10:00; Termin otwarcia ofert: 3.09.2021r., godz. 11:00; Termin związania ofertą: 2.10.2021r.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	Proszę o potwierdzenie, iż pozycje przedmiaru, których obmiar wynosi 0 nie należą do zakres prac Wykonawcy.
	Zamawiający potwierdza, że w/w pozycje nie należą do zakresu prac Wykonawcy.

5.	Proszę o wskazanie jakie kwoty Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w 2021 r
	Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w roku 2021 r. kwotę nieprzekraczającą 2 400.000,00 zł brutto.

Zatwierdzam
Tadeusz Kacprzak Wójt Gminy Inowrocław