

Inwestycja pn. „Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Muzeum Kanału Augustowskiego” współfinansowana jest ze środków:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

ZP.271.17.2024

Augustów 20.08.2024 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

Odpowiedzi na pytania

dotyczy:

„Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Muzeum Kanału Augustowskiego”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli technologia wykonania ścian zewnętrznych oraz nośnych przylegających do pomieszczeń wystaw będzie z betonu, mamy zastosować beton architektoniczny i ściany pozostawić bez wykończenia, jako surowy beton. Strop w pomieszczeniu wystaw też należy pozostawić, jako surowy beton bez wykończenia.

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający potwierdza, że jeżeli technologia wykonania ścian zewnętrznych oraz nośnych przylegających do pomieszczeń wystaw będzie z betonu, należy zastosować beton architektoniczny i ściany można pozostawić bez wykończenia, jako surowy beton. Sposób deskowania/ szalunku (rozmiary płyt należy uzgodnić z architektem). Strop w pomieszczeniu wystaw też należy pozostawić, jako surowy beton architektoniczny bez wykończenia, a elementy infrastruktury tj. m.in. wentylacja mechaniczna muszą zostać pomalowane.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że okładziny dźwiękochłonne należy zastosować tylko w pom. 0.03, 1.14 oraz 1.15, również w tych pomieszczeniach należy zastosować sufity akustyczne modułowe na stelażu z ukrytym łączeniem.

Odpowiedź:

Ad.2. Okładziny dźwiękochłonne należy zastosować we wszystkich pomieszczeniach, w których umiejscowione będą urządzenia głośne, w taki sposób, aby nie zakłócały one funkcjonowania budynku muzeum.

Inwestycja pn. „Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Muzeum Kanału Augustowskiego” współfinansowana jest ze środków:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli ściany na klatkach schodowych będą wykonywane w technologii monolitycznej z betonu architektonicznego, należy pozostawić ściany surowe betonowe zamiast „tynku imitującego beton architektoniczny”.

Odpowiedź:

Ad.3. Zamawiający potwierdza, że jeżeli ściany na klatkach schodowych będą wykonywane w technologii monolitycznej z betonu architektonicznego, można pozostawić ściany surowe betonowe zamiast „tynku imitującego beton architektoniczny”, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę a rodzaj i wymiar płyt deskowania/ szalunku należy ustalić z architektem.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, pracowniach oraz salach zajęć należy sufity wykończyć tynkiem dwukrotnie malowanym tak samo, jak ściany.

Odpowiedź:

Ad.4. Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach magazynowych sufity należy wykończyć tynkiem dwukrotnie malowanym, natomiast w pomieszczeniach biurowych, pracowniach, salach zajęć należy przewidzieć montaż sufitów podwieszanych, w których „ukryte” zostaną elementy infrastruktury tj. m.in. wentylacja mechaniczna.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że w pozostałych pomieszczeniach, tj. hol, korytarze, klatka schodowa sufity należy pozostawić, jako surowy beton.

Odpowiedź:

Ad.5. Zamawiający informuje, iż wyrazi zgodę na pozostawienie sufitów na holach, klatkach schodowych jako surowy beton pod warunkiem poprowadzenia elementów instalacji wewnętrznych tj. m.in. wentylacja mechaniczna poza tymi przestrzeniami. W przypadku montażu instalacji wewnętrznych w tych pomieszczeniach należy przewidzieć zastosowanie sufitów podwieszanych.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Jednocześnie **pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Sławomir Sieczkowski**

.....
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)



Inwestycja pn. „Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Muzeum Kanału Augustowskiego” współfinansowana jest ze środków:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Augustowski Związek Międzygminny

Zatwierdza niniejsze odpowiedzi na pytania

W imieniu Zarządu Augustowskiego Związku Międzygminnego:

Magdalena Śleszyńska

Mirosław Karolczuk