



NR.	OPIS
1	Wodomierz śrubowy Sensus typ MeiStream DN65
2	Zawór antyskażeniowy typu BA DN80
3	Zasuwa dwukolnierzowa krótka DN80
4	Zwężka dwukolnierzowa DN80
5	Kompensator żeliwny kolnierzowy DN80
6	Łącznik rurowo-kolnierzowy DN80/Ø90
7	Komora wodomierzowa betonowa o wym. wew. 2400x900mm
8	Przejście szczelne-uszczelnienie GPSR
9	Trójnik redukcyjny elektrooporowy Ø90/63mm + redukcja Ø63/32mm
10	Właz do studni wodomierzowej
11	Rura wywiewna DN150
12	Zawór kulowy odcinający DN25
13	Wodomierz jednostrumieniowy Sensus typ 120 DN20
14	Zawór antyskażeniowy typu EA DN25

ORIENTACJA :

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

PB : xx : xx : xx : xx

nr rysunku
nr rewizji
kod branży
faza projektu
arkusz rysunku

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jonkowo Gdańskie

MONOLIT
BUDOWNICTWO

Inwestor: GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
OSP ORAZ BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
DZIAŁKA NR 55/2, OBRĘB: 0014 RAKOWISKA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWÓR GDAŃSKI

Przedmiot: PRZYLĄCZE WODOCIAĞOWE
SZCZEGÓŁ KOMORY WODOMIERZOWEJ

Spec.: Sanitarna Faza: Projekt Techniczny

Sanitarna:		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Patryk Pietrzak	WAM/0046/POOS/11	
Sprawdzający:			

Data:	Skala:	Numer rysunku:	Nr strony:
07/2022	---	PT:S:03:R00:A3	

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w jakiegokolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)