



– dbamy – o zasoby – naturalne



UD/2023/605

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Załącznik do uzgodnienia nr UL/2023/605 z dnia 26.01.2024

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa dojścia pieszo-rowerowego przy ul. Narwickiej w Gdańsku (zadanie inwestycyjne pod nazwą "Na Lechię przez tunel").

1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć rzeczywistą trasę oraz rzędne posadowienia istniejących sieci wod.-kan.
2. Należy zachować odległość min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
3. W przekroju pionowym należy zachować odległość min. 0,5 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
4. W miejscach skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. projektowane sieci i przyłącza należy prowadzić w rurze osłonowej.
5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robót należy traktować jako czynne.
6. W przypadku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wod.-kan. w trakcie wykonywania robót wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
7. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić GIWK oraz eksploatatora, tj. Gdańskie Wodociągi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
8. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych Gdańskich Wodociągów.
9. Istniejące uzbrojenie wod.-kan. należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni; trzpień zasuwy umieścić w skrzynce żeliwnej, a regulację studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej przeprowadzać pod płytą nastudzienną, włązy w pasie jezdnym powinny mieć nośność 40T
10. Prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego należy skoordynować z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej realizowanej przez GIWK (uzgodnienie nr UD-388/2018 z 20.06.2018r.)

Uzgodnienie ważne do dnia 26.01.2026.

Z up. Zarządu Spółki
Przemysław Połczyński
Starszy specjalista ds. technicznych