



Instrukcja dla Wykonawców do sporządzenia Dokumentacji Powykonawczej

Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza dla Inwestycji realizowanych na zlecenie ZWIK Grodzisk Mazowiecki:

Każda:

1. Decyzja Pozwolenia na Budowę/ Zgłoszenie.
2. Uprawnienia Kierownika Budowy/Robót.
3. Aktualne za okres realizacji Inwestycji Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Projekt z naniesionymi zmianami w kolorze czerwonym, pieczętka i podpis kierownika budowy (robót), pieczętka dokumentacja powykonawcza w całym projekcie; w przypadku zmian nieistotnych podpisy kierownika, inspektora nadzoru i projektanta. Pierwsza strona z wypisanym zakresem zrealizowanych robót.
5. Oświadczenie kierownika budowy (robót) o zakończeniu robót oraz o wbudowanych materiałach.
6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z potwierdzeniem przez właściwy ośrodek geodezyjny oraz informacja geodety o właściwym usytuowaniu obiektu budowlanego
7. Dziennik budowy (lub ksero).
8. Atesty, Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów z oznaczeniem iż zostały wbudowane na budowie oraz pieczętka i podpis kierownika budowy (robót). Pierwsza strona z zestawieniem dokumentów
9. Decyzje zajęcia terenu oraz protokoły odbiorów wykonanych nawierzchni drogowych (gminna, powiatowa, krajowa) oraz inne protokoły odbioru terenu.
10. Badania zagęszczenia gruntu.
11. Inne protokoły zależne od specyfiki realizowanych robót.
12. Protokół odbioru końcowego (technicznego) – do uzupełnienia w po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.
13. Decyzja Pozwolenia na Użytkowanie/Zawiadomienie o zakończeniu robót wraz z kpl dokumentów złożonych do Służb – jeżeli obowiązek uzyskania znajduje się w zakresie Przedmiotu Umowy.
14. GIS w formacie .dxf
15. Dokumentacja Powykonawcza w wersji elektronicznej .pdf (skan)

Kanalizacja grawitacyjna:

1. Inspekcja CCTV wraz ze spadkami

Kanalizacja tłoczna:

1. Uprawnienia osoby zgrzewającej.
2. Potwierdzenie sprawności urządzenia zgrzewającego.
3. Protokół z Próby szczelności wraz z dokumentami jakościowymi dotyczące manometru.
4. Protokół rozruchowy pompowni i badania elektryczne (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe).

Wodociąg:

1. Atesty higieniczne wbudowanych materiałów oraz Uzyskanie weryfikacji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy materiał lub wyrób stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub



substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Badanie wody.
3. Protokół z Próby szczelności wraz z dokumentami jakościowymi dotyczącymi manometru.
4. Uprawnienia osoby zgrzewającej.
5. Potwierdzenie sprawności urządzenia zgrzewającego.

Uwaga ogólna

1. Dokumentacja złożona w segregatorze, z szczegółowym spisem treści oraz z przekładkami.
2. Szata graficzna do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru ZWIK Grodzisk Mazowiecki.
3. ZWIK Grodzisk Mazowiecki może wymagać w dokumentacji powykonawczej innych niewskazanych powyżej dokumentów w zależności od specyfiki realizowanych robót.