



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 02.02.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 36

1. Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku jest zaprojektowana w oparciu o jedną centralę wentylacyjną, prosimy o potwierdzenie, że zapewniono odrębne układy wyciągowe z przestrzeni o różnych wymaganiach higieniczno-sanitarnych.

Odp. Tak, w projekcie wentylacji mechanicznej zapewniono odrębne układy wyciągowe z pomieszczeń o różnych wymaganiach sanitarnych. Wydzielono zespoły wyciągów:

- z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
- z pomieszczeń pomocniczych (węzeł, magazyn odpadów)
- z gabinetów diagnostyczno-zabiegowych z pomieszczeniami towarzyszącymi,
- z pomieszczeń administracyjnych, biurowych, holów i poczekalni

Na wypadek zaniku zasilania, celem wydzielenia układów należy zapewnić kłapy odcinające na wejściach do kanałów zbiorczych. Ilość klap 10. Szczegółową lokalizację klap przedstawiono na załącznikach.

2. Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej został pozytywnie uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej w Gdyni.

Odp. Uzgodnienie projektu wykonawczego pod względem higieniczno-sanitarnym wykonano w zakresie, w jakim dokumentację uzgadnia Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni tj. branży budowlanej oraz branży technologii medycznej. Uzgodnienie nie dotyczyło instalacji wentylacji mechanicznej.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82