

Jabłonowo Pomorskie, 14 lipca 2023 r.

MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

ul. Główna 28

87-330 Jabłonowo Pomorskie

IPS.271.1.16.2023

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice – Lembarg -IV postępowanie**”.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) Wykonawca w dniu 12.07.2023 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie z 12.07.2023 r.:

Pytanie 1) Wymagania dla kruszywa do podbudowy niezwiązanej oparte są na starej normie, w celu uściślenia zwracamy się z zapytaniem: Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa spełniające obecnie stosowane wymagania dla kruszyw WT-4 2010?

Odpowiedź do 1) Zamawiający dopuszcza kruszywa zgodne z obecnie obowiązującymi normami.

Pytanie 2) W SST dla warstwy ścieralnej podaje się kategorię ruchu KR 2, natomiast cechy fizyczne dla tej warstwy wskazują parametry dla KR 3-4. Prosimy o ujednoczenie parametrów i jednoznaczne wskazanie kategorii ruchu dla warstwy ścieralnej.

Odpowiedź do 2) Dla warstwy ścieralnej należy przyjąć kategorię ruchu KR2.

Pytanie 3) Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeśli tak prosimy o specyfikacje, lokalizacje oraz ilość.

Odpowiedź do 3) Zgodnie z rozdziałem IV pkt 24 SWZ, Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego, przed wykonaniem robót zasadniczych, o powierzchni 500 m² w obrębie 1 km od

placu budowy. Wykonanie odcinka próbnego będzie polegało na ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert z 18 lipca 2023 r. na 20 lipca 2023 r. W związku z powyższym:

Rozdział XVIII pkt. 1 oraz pkt. 7 SWZ otrzymują brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/785576> - w myśl Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **20 lipca 2023 roku** do godziny **09:00**.

7. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **20 lipca 2023 r.** o godzinie **09:30**. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Rozdział XVII pkt. 1 SWZ otrzymują brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres tj. do dnia **18 sierpnia 2023r.** Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID postępowania ID 785576).

Burmistrz

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

w formie „Komunikatu publicznego”

za pośrednictwem platformazakupowa.pl