



| | |
|---|--|
| MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH | |
| Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej | GK.U.6640.1105.2018 |
| Nazwa miejscowości | Jankówko |
| Jednostka ewidencyjna | identyfikator 300303_2 nazwa Gnieszno |
| Obszar ewidencyjny | identyfikator 0007 nazwa Jankowo Dolne |
| Skala mapy | 1:500 (powiększenie) |
| Nazwa układu współrzędnych | 2000 południk 18 |
| Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji | Kronszadt |
| Informacja o skutkach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji | Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniem dotyczącym ewentualnych skutków gruntowych, obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej. |
| Data opracowania mapy | 30 marca 2018r. |
| Arkusz mapy ewid. nr | 1 |
| Działka nr | wg zasięgu |
| Ulica | - |
| Księga Wieczysta nr | - |
| Powierzchnia | wg zasięgu |
| Sekcja nr | 6.180.18.06.1.2;4 6.180.18.06.2.1;3 6.180.18.06.3.2 |
| GEODETA SZYMAŃSKI mgr inż. Piotr Szymański ul. Wierzbiczyński 7, 62-200 Gnieszno tel. 501 557 115 NIP 7842137013, REG. 301146268 nazwa/firmę i nazwisko wykonawcy podpis osoby reprezentującej wykonawcę TOMASZ KAMYSZEK ul. M. Kowalczyka 31 62-240 Jankowo imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień podlega geodety który opracował mapę | |
| W zakresie mapy zasadniczej (nie) stwierdzono zmian(y) W zakresie ewidencji gruntów (nie) stwierdzono zmian(y) | |
| Nie wykorzystano do niniejszego projektu danych pomiarowych, dla których była by informacja brana do uwzględnienia w czasie ewidencji, prowadzącej operację aktualizacji | |

Legenda

proj. linia kablowa nn 0.4kV

proj. rura ochronna Ø75

proj. słup oświetleniowy BETA 711/1.5, fundament F-100
proj. oprawa Corona Street LED 42 W

proj. szafka oświetleniowa SO

działka objęta inwestycją

1/5m trasa kabla (długość kabla) w metrach

UWAGA
Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z projektem, uzgodnieniami, zgodami oraz opinią ZUDP zawartymi w projekcie.
W przypadku zbliżeń do urządzeń podziemnych oraz do istn. drzew wykopy prowadzić ręcznie, kabel elektroenergetyczny układać w rurze ochronnej.
Po zakończeniu prac przywrócić początkowy stan nawierzchni.

| | | | |
|----------------|---|-------------|---------|
| Investor: | Gmina Gniewko Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gnieszno | Data: | 08.2018 |
| Objekt: | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jankowo Dolne dz. 5/40, 5/65, 5/23, 5/77 gm. Gnieszno | Skala: | 1:500 |
| Temat rysunku: | Plan zagospodarowania terenu | Rysunek nr: | E2 |
| Projektował: | mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW | | |

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA GNIEZIŃSKI

P. 3003. 2018. 1644
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

15.05.2018
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. Starosta Gnieźnieński

Monika Majowska
inspektor

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)