

Dębica, dnia 19.09.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.12.2024

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania „Utrzymanie szlaków operacyjnych i dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębica w 2024 roku”

W związku z wnioskiem potencjalnego wykonawcy dotyczącego wyjaśnień treści SWZ, Nadleśnictwo Dębica działając zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie

W związku z Waszym przetargiem w Nadleśnictwie Dębica, zwracam się z zapytaniem w procedurze Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Z racji, iż wodospust o którym mowa w przetargu jest elementem budowlanym wbudowanym w drogę, proszę o uszczegółowienie wymogów jakie powinien spełniać, a w szczególności:

- czy powinien posiadać oznaczenie wyrobu i spełnienie norm CE, lub posiadanie normy PN-EN 1433:2005 + A1:2007 „Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności”, oraz „Deklarację Zgodności”, atest na kontakt z wodą pitną?

- czy powinien posiadać Opinię Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dla Obszarów Chronionych i Natura 2000 ?

- do jakiej klasy możliwego obciążenia powinien być dopuszczony badaniami?

Odpowiedź:

Wodospust:

- musi spełniać normę CE lub normę PN-EN 1433:2005 + A1:2007 oraz deklarację zgodności, jednak atest na kontakt z wodą pitną nie jest wymagany,
- nie musi posiadać opinii CKPŚ dla obszarów chronionych i Natura 2000,
- powinien być dopuszczony do klasy obciążenia D400.

Z poważaniem