




Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel.okruch@gmail.com



Szczecin, dnia 19.08.2019 r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie
Rejon Śródmieście - Niebuszewo

Dotyczy: ul. Mazurska 21/3

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.

Stwierdzono:



lp	1	2	3	4	5	m	6	m.
str								
III		Wk	Wwc	Gł	Gł	9	Wł	9
II		Wk				6		6
I		Wk			Gł	3	Wł	3
N	Wk					1		1
Pi								

Brak wolnych przewodów kominowych.
Wyprowadzić na zewnątrz ponad dach przewód
spalinowy dla kotła co gaz oraz przewód
wentylacyjny dla łazienki. Wentylacja kuchni bez
zmian.

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Krzysztof Chamryga
70-256 Szczecin, ul. Wł. Łokietka 20/12
tel. 91 4844 942
NIP 851-193-64-61

W MIEJSCU KUCHNI II
W PRZYPADKU WYKONANIA
ŁAZIENKI, ZALECANO
REKUPERACJA.

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r.

MISTRZ KOMINIARSKI
Krysztof Chamryga
Upr. nr 13003 z 20.12.1994