

TI.221.4.2018.JW

TI 1166/2019

Toruń 26.08.2019r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków na OM Rudak C w Toruniu”

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania zostało nadesłane pytanie. W związku tym Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm w systemie połączeń C z uszczelką EPDM produkowanych zgodnie z normą PN EN 295

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyżej opisanych rur na w/w zadaniu.

1893

PROKURENT

Sławomir Wesolowski

Prezes

Władysław Majewski