

WZP.271.1.26.2022

Zgorzelec, dnia 01 sierpnia 2022 r.

WYJAŚNIENIE NR 6 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego**” po upływie terminu wskazanego w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

W związku z tym, iż Zamawiający uznał pytanie za uzasadnione, postanowił udzielić wyjaśnień i zgodnie z art. 284 ust. 6 ww. ustawy udostępnia treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie oprawy parkowej wyposażonej w płaski klosz ze szkła hartowanego jako równoważnego materiału do poliwęglanu przy zachowaniu wymaganego wyznacznika IK.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza oprawy parkowe wyposażone w płaski klosz ze szkła hartowanego przy zachowaniu pozostałych wymagań, w tym również kształtu i symetrycznego montażu.

Z up. Burmistrza Miasta

Edyta Kałuża
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)