



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 199 /24

Poznań, dnia 07.03.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa

Dotyczy: TPm-14/24 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Collegium Wrzoska przy ul. Rokietniczej 7 w Poznaniu.**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania systemu wody lodowej zamiast układów bezpośredniego odparowania - systemu freonowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.