



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

ZDP.1/ZP.3310.16.2022

Stargard, dnia 21.09.2022r.

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z – wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00332577/01 z dnia 05 września 2022 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytanie 1:

Wykonawca prosi o zmianę typu mieszanki na warstwę ścieralną z AC 11 S 50/70 KR 3-4 na AC 11 S 50/70 KR 1-2. Przedmiotowy odcinek drogi obciążony jest ruchem lekkim, kategorii KR 2. Zastosowanie mieszanki na wyższą kategorię ruchu jest niezasadne z uwagi na niedostosowanie sztywności tej warstwy do sztywności całej konstrukcji. Mieszanka na warstwę ścieralną KR 1-2, w stosunku do mieszanki na KR 3-4, charakteryzuje się identyczną zawartością lepiszcza, niższą zawartością wolnych przestrzeni, przy niższej energii zagęszczania. Wpływa to na lepszą zagęszczalność, co z kolei przekłada się na lepsze parametry układanej warstwy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę mieszanki na warstwę ścieralną.

Pytanie 2:

Jeśli Zamawiający zgodzi się na zmianę zgodną z pyt. 1 to Wykonawca prosi o zmianę wymagań w SST D.05.03.05.a poprzez ich dostosowanie do zakładanej kategorii ruchu KR 2.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SST D.05.03.05.a.

Pytanie 3:

Prosimy o sprostowanie jakiego krawężnika najazdowego należy użyć do przedmiotowego zadania. Zgodnie z SST 15x22/30 wg projektu i przedmiaru 12x22/30

Odpowiedź 3:

Wskazany w projekcie i przedmiarze opis krawężnika najazdowego 12x22/30 jest to omyłka pisarska, należy zastosować krawężnik najazdowy 15*22/30 tj. wg SST.

Pytanie 4:

W związku ciągłym wzrostem cen zwracamy się z prośbą o zmianę nasiąkliwości materiałów brukarskich na zgodną z PN EN 1338 tab. 4.1.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wskazuje, iż wymagany jest aby materiały brukarskie tj. kostka, krawężniki, obrzeża, oporniki spełniały wymagania właściwych norm przedmiotowych.

Pytanie 5:

Prosimy o informację gdzie należy wywieść nadmiar frezu bitumicznego

Odpowiedź 5:

Nadmiar frezu zgodnie z zapisami SWZ należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego (miejsce to Zamawiający wskaże w obrębie miejscowości Wapnica).

Pytanie 6:

W związku z panującą sytuacją na rynku i problemem z dostępnymi materiałami brukarskimi zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie korytek ściekowych o innych wymiarach i parametrach nie gorszych niż w SST.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania korytek ściekowych o innych wymiarach. Parametry winny być nie gorsze od przyjętych w dokumentacji.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.