



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Chełmża, dnia 14.10.2024 r.

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
OSO.271.10.2024

Strona prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża

I. INFORMACJA DOT. ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – zwanej dalej „PZP” – wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej SWZ.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści SWZ oraz przedłuża termin składania ofert dokonując stosownej zmiany treści SWZ jak w pkt II niniejszego pisma.

Pytanie z dnia 21.10.2024 r.

Pytanie 1:

Wedle zestawienia warstw, ściany wewnętrzne są pokryte dwiema warstwami **plyt GK**

SW_3

Płyta GK	1,3 cm
Płyta GK	1,3 cm
Wełna mineralna	10 cm
Płyta GK	1,3 cm
Płyta GK	1,3 cm



SW_4

Płyta GK	1,3 cm
Płyta GK	1,3 cm
Wełna mineralna	5 cm



W opisie widnieje informacja o pokryciu ścian jedną warstwą płyty GK, natomiast warstwa wierzchnia wykonana jest z **plyt gipsowo-włóknowych**

3.5.6.4 ŚCIANY DZIAŁOWE, INSTALACYJNE I OBUDOWY MIEJSCOWE

Ściany działowe, instalacyjne i obudowy miejscowe projektuje się wykonać na konstrukcji z profili stalowych CW, UW 50, 75, 100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową oraz wierzchnią płytą gipsowo-włóknową, z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości odpowiednio dobranej do grubości profili. Szerokość ścianki dostosować do prowadzonych instalacji w przestrzeni instalacyjnej. Ściany montowane bezpośrednio do posadzki i ścian sąsiednich z zastosowaniem taśm uszczelniających piankowych, wkrętów systemowych. Ściany wykonane na pełną wysokość, montowane do konstrukcji stropu, zgodnie z technologią producenta.

W pomieszczeniach mokrych, o podwyższonej wilgotności takich jak: węzły sanitarne, pomieszczenia porządkowe, itp. zamiast płyt gipsowo-włóknowych należy stosować płyty włókno-cementowe lub równoważne.

Natomiast w przedmiarze pozycje ścian rozbite są na:

81	KNR 0-14 2010/03	SST 17	Ścianki jednowarstwowe na rusztach systemowych z pokryciem obustronnym - płyty włókno-cementowe o grubości 12,5 mm z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	69,19
82	KNR 0-14 2010/06	SST 17	Ścianki dwuwarstwowe na rusztach systemowych z pokryciem obustronnym - płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	146,832
83	KNR 0-14 2010/06	SST 17	Ścianki dwuwarstwowe na rusztach systemowych z pokryciem obustronnym - płyty gipsowo-kartonowe i płyty włókno-cementowe o grubości 12,5 mm z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	334,359
84	KNR 0-14 2010/06	SST 17	Ścianki dwuwarstwowe na rusztach systemowych z pokryciem obustronnym - płyty włókno-cementowe o grubości 12,5 mm z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	256,227
85	KNNR 7 0505/03	SST 17	Ścianka mobilna modułowa (budowa modułów: aluminiowo-stalowa rama nośna, wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym, panele wykończeniowe z płyt laminowanych o grubości min. 18 mm, grubość ściany min. 110 mm, izolacyjność akustyczna całości przegrody min.RA1 - min. 48dB, reakcja na ogień – min. B, s1, d0)	m2	29,28
86	KNR 0-14 2010/06	SST 17	Ścianki dwuwarstwowe na rusztach systemowych z pokryciem obustronnym - płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm - przepona akustyczna w technologii ściany lekkiej z profili stalowych z podwójnym poszyciem	m2	7,222
87	KNR 0-14 2011/06	SST 17	Obudowy i zabudowy elementów konstrukcji i instalacji na rusztach systemowych z pokryciem obustronnym - płyty włókno-cementowe o grubości 12,5 mm z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	12,043

Z opisami widocznymi przy przedmiarach jako wc/wc, gk/wc oraz gk/gk, co sugeruje wykorzystanie **plyty włóko-cementowej**.

Proszę o informację jakie płyty mają zostać ujęte w wycenie. Jeśli należy uwzględnić więcej niż jeden rodzaj proszę o wskazanie pomieszczeń, w których należy skalkulować poszczególne płyty.

Odpowiedź 1:

Do wyceny należy przyjąć pokrycie dwuwarstwowe zgodnie z częścią opisową:

- W pomieszczeniach suchych warstwa spodnia z płyty g-k, wierzchnia z płyt gipsowo-włóknowych;
- W pomieszczeniach mokrych obydwie warstwy z płyt przeznaczonych do pomieszczeń mokrych, np. włókno-cementowych.

Pytanie 2

W związku z przesłanym pytaniem i w celu prawidłowej kalkulacji wyceny proszę przesuniecie terminu składania ofert na dzień 23.10.2024 r.

Odpowiedź 2:

Zamawiający zmienia SWZ w zakresie m.in. terminu składania ofert zgodnie z zapisami pkt II niniejszych wyjaśnień.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 286 ust. 3 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – zwanej dalej „PZP” zmienia treść SWZ, przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert, jak również terminu związania ofertą – w następujący sposób:

1. W SWZ Rozdział 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **23 listopada 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa terminu składania ofert.”.
2. W SWZ Rozdział 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings
w myśl PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 25 października 2024 r.** do godziny 09:00.”.

3. W SWZ Rozdział 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **25 października 2024 r. sierpnia 2024 r.** o godzinie 09:30. Otwarcie ofert nie jest jawne.”

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

III. ZAMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP

Zamawiający działając na podstawie art. 271 PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

*WÓJT
Bartosz Szprenglewski*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
Zamówienia w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi/Sporządziła:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.