

Głuchołazy, 13.05.2024r.

ZP.271.1.10.2024.JSz

**Do Wykonawców postępowania**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Modernizacja hali sportowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32 w Głuchołazach - wymiana nawierzchni podłogi**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnia treść SWZ:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby system podłogi sportowej posiadał certyfikat FIBA najwyższy poziom 1?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z opracowaną dokumentacją Zamawiający wymaga aby system podłogi posiadał certyfikat jednej międzynarodowej federacji sportowej tj. FIBA poziom 1**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zgodnie z zapisami z dokumentacji system podłogi sportowej tj. podwójne legarowanie ( legar górny oraz legar dolny), warstwa ślepej podłogi z desek wraz z panel drewnianym warstwowym o gr. min. 12 mm posiadał w dolnej budowie warstwę ze sklejki liściastej, wilgocioodpornej klasy BFU 100?

**Odpowiedź**

**Tak Zamawiający podtrzymuje zapisy i wymaga aby warstwa ślepej podłogi z desek wraz z paneli drewnianych warstwowym o gr. min. 12 mm posiadał w dolnej budowie warstwę ze sklejki liściastej, wilgocioodpornej klasy BFU 100.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

**Burmistrz Głuchołaz**

**/-/ Paweł Szymkowicz**