

Rozwinięcie instalacji c.o.
dla pompy i kotła nr 3

UNAGA

OD ROZDZIAŁA DO POSZCZEGÓLNYCH PŁYT
RURY ZASILACZE UKŁADAC W ZIOLAJI 3mm
PŁYTY GRZEWCZE UKŁADAC ZACHOWUJĄC ODLEGŁOŚCI
OD ŚCIAN I INNYCH PŁYT – DYLATACJE Z PS
PRZEJŚCIA POMIĘDZY PŁYTAMI WYKONAĆ W ZIOLAJI DLA OBU RUR
NA DŁUGOŚCI 20 cm W OBU KIERUNKACH
RURY W PŁYTACH UKŁADAC W ODLEGŁOŚCIACH 20cm Z PRZEDZIOŚCZANAMI CO 15cm PRZY ŚCIANACH ŻEL. OKNAH I ŁAZIENKACH

Parametry
pracy pompy 45/35
ciepła

Zestaw absorpcyjnej pompy P3

DACH

8.50

PIETRO

1

PARTER

10

PIWNICA

$-3,48$

<p>BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I KONSULTINGOWYCH DAR DARUSZ MIEZKA 77-200 MASTKO 10 GÓRNA 196 TEL. 536 805 360</p>			
<p>TEMAT: BUDYNEK MAGAZYN JEDNORODZINNY</p>			
<p>WĘGORZYŃKO DZIAŁKI NR 245/1, 245/6 OBR. EW. WĘGORZYŃKO GMINA MIASTKO</p>			
PROJEKTOWIE:	NR UPRAWNIEN:	PODOP:	SKALA:
mgr inż. Dariusz Zagda	POLSKAPROJEKT		1:1
SPRAWCZKA:	NR UPRAWNIEN:	PODOP:	DATA:
mgr inż. Marek Pater	POLSKAPROJEKT		sierpień 2012
WYKONAWCA:	WYKON:	SANITARNIA	Rys. Nr:
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. W.J.W. obiegu ił pompy ciepła			700