

Dotyczy: spr nr 15/E/SSp/2021

W odpowiedzi na email dotyczący pytania do treści Ogłoszenia w postępowaniu pn.:
Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego na zbudowanie mobilnych stanowisk gaśniczych niniejszym przesyłam treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Proszę o informację dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia, część 1, działko wodno-pianowe z rurą pianową. Zamawiający w punkcie 1.1 określił działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 z rurą pianową. Podkreślone wartości 16/24/32 świadczą o wydajnościach. Natomiast poniżej w opisie Zamawiający określił wydajność przepływu: 0-2400l/min, a wydajność wytwarzania piany: 3200-400 l/min.

W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie i sprostowanie podanych w opisie wydajności i dopuszczenia działka o standardowych wydajnościach (działka, które posiadają świadectwa dopuszczenia) czyli wydajność wody: 800/3200 l/min oraz wydajność piany 800/3200 l/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza działko wodno-pianowe o wydajności wody: 800/3200 l/min oraz wydajności piany 800/3200l/min.

**ZASTĘPCA
SZEFA ZARZĄDU**

płk Janusz M. Pieniążek

Anna TABAKA (tel. 261 648 308)

17 lutego 2021

T. akt. 264

Dotyczy pisma 874/2021

D:\atabaka_dokumenty\ROK 2021\E8_E_WEN_analiza wód podziemnych\pisma\odpowiedzi na pytania.doc