

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGAS SIEDZIBA: ul. Maczyska 27, 37-500 Jarosław tel. 695-248-250 / argasprojekt@gmail.com	
	Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność:
Branda:	INSTALACJE	
Projektant:		
Sprawdzający:		
Nazwa zadania:	BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIETONOWA	
Adres inwestycji i Kat. obiektu budowlanego: Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr drogi ewid., Nr działek		
Województwo podkarpackie Powiat przeworski Kat. obiektu - XI (budynki opieki społecznej i socjalnej)	Powiat: przeworski Jednostka ewid.: Przeworsk (181406_2) Obieg ewidencyjny: Świtonowa (1009) Działka nr ew. gr. 606, 607, 543/47 Id. działki: 181406_2.0009.606, 607, 543/47	
Inwestor:	Gmina Przeworsk, 37-210 Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a	
Tytuł rysunku:		
RZUT PARTERU- INSTALACJA KLIMATYZACJI.		
Face:	Data:	Skala:
PB/PT	12-2022	1:100
Opracowanie: CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. ZMIANY LUB KOPLOWANIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BURA		



Typ: Słonny  
Wydajność chłodnicza: 2,2 kW  
Wydajność grzewcza: 2,4 kW  
Pobór mocy grz.: 0,028 kW  
Zasilanie: 220-240V/150Hz  
Poziom natężenia dźwięku: 29-31 dB(A)  
7 łogów wentylatora  
Masa: 8,4 kg  
Wymiary (dł./szer./wzrost.): 835x280x203 mm

Typ: Słonny  
Wydajność chłodnicza: 2,8 kW  
Wydajność grzewcza: 3,0 kW  
Pobór mocy grz.: 0,028 kW  
Zasilanie: 220-240V/150Hz  
Poziom natężenia dźwięku: 29-31 dB(A)  
7 łogów wentylatora  
Masa: 9,5 kg  
Wymiary (dł./szer./wzrost.): 835x280x203 mm

Typ: Słonny  
Wydajność chłodnicza: 3,6 kW  
Wydajność grzewcza: 4,0 kW  
Pobór mocy grz.: 0,03 kW  
Zasilanie: 220-240V/150Hz  
Poziom natężenia dźwięku: 30-33 dB(A)  
7 łogów wentylatora  
Masa: 11,4 kg  
Wymiary (dł./szer./wzrost.): 990x315x223mm

Typ: Jednostka zewnętrzna  
Nominalna wydajność chłodnicza: 56 kW  
Nominalna wydajność grzewcza: 56 kW  
Nominalny pobór mocy chł.: 16,0 kW  
Nominalny pobór mocy grz.: 13,8 kW  
SEER: 6,45, SCOP: 3,65  
Zasilanie: 380-415V/3N/50Hz  
Poziom natężenia dźwięku: 43-66 dB(A)  
Masa: 344 kg  
Wymiary (dł./szer./wzrost.): 1340x1635x825 mm  
Zakres temp. dla chł.: -5~+54°C  
Zakres temp. dla grz.: -25~+24°C