

ZP.271.8.2024.RB

**Wykonawca uczestniczący**  
**w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa centrum obsługi lokalnej społeczności i inicjatyw Gminy**

Gmina Karnice jako Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu zostały złożone pytania. Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Dokumentacja instalacji elektrycznych nie zawiera schematów rozdzielnic RK0, RK1 oraz RK2, których montaż przewidziano w przedmiarze. Proszę o określenie czy montaż wymienionych rozdzielnic rzeczywiście jest przewidziany w budynku? Jeśli tak, to proszę o dostarczenie brakującej części dokumentacji z ich schematami i widokami.

**Odpowiedź nr 1**

Rozdzielnice RK0, RK1 oraz RK2 są przedmiotem postępowania. Zamawiający załączył zaktualizowaną wersję projektu technicznego branży elektrycznej.

**Pytanie nr 2**

W dokumentacji technicznej systemu CCTV przewidziano montaż stacji roboczej DELL. Niestety nie określono żadnych parametrów technicznych pozwalających na wycenę lub zastosowanie urządzenia innego producenta. Czy dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia jest objęte przedmiotowym postępowaniem?

**Odpowiedź nr 2**

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została uzupełniona o specyfikację stacji podglądowej.

**Pytanie nr 3**

W dokumentacji technicznej przedstawiono schemat połączeń instalacji PV i usytuowanie paneli na dachu budynku. Z uwagi na brak dokumentacji określającej parametry techniczne instalacji i zabudowanych urządzeń oraz sposobu ich zabudowy na dachu, a także uzgodnień z przedsiębiorstwem sieciowym. Czy zamawiający posiada dokumentację techniczną, czy instalacja PV nie wchodzi w zakres postępowania?

**Odpowiedź nr 3**


Instalacja PV jest przedmiotem postępowania przetargowego. W projekcie technicznym branży elektrycznej znajdują się niezbędne informacje. Zamawiający zaktualizował dokumentację o obliczenia.

**Pytanie nr 4**

W dokumentacji instalacji LAN brak informacji na temat serwera i komputerów stanowiskowych. Czy zamawiający posiada dokumentację techniczną, czy ich dostawa, montaż i uruchomienie nie wchodzi w zakres postępowania?

**Odpowiedź nr 4**

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została uzupełniona o specyfikację szafy RACK. Stanowiska komputerowe naniesione są na architekturę jako aranżacja wnętrz i nie są przedmiotem postępowania.

Z up. Wójta  
  
mgr Radosław Borowy  
dyrektor