



nr pola	RG_14	RG_14	RG_14	RG_14
miejsce pomiarowe				
oznaczenia urządzeń	RZ2	RZ4	WKF	UPS_02
nazwa urządzeń	RZ oczyszczanie mech.	RZ osadzanie wtórne	zagęszczanie osadu	zasilanie gwarantowane
moc znamionowa (kVA)	187	520	100	10
napięcie robocze	400	400	100	10
prąd znamionowy (A)	320	300	400	400
rodzaj rozruchu			204	20
poziom obsługi ręcznej				
AKPiA nr				
typ kabla	2x NYY-J 4x185	2x NYY-J 4x240	NYY-J 4x185	NYY-J 4x6
numer kabla	RZ2-W101 -W103	RZ4-W101 -W103	WKF-W100 -W101	UPS_02-W102
sygnalizacja				

				Data	Nazwisko	Oczyszczalnia ścieków	Elpro	poglądowy schemat elektryczny	+ .RG
01	as built	15.07.2010	Stä	Oprac.	Hildebrand	„Pomorzany” w Szczecinie			
Ind.	Zmiana	Data	Nazw.	Spraw.	Dr.Schoof			RG	
0			1	Poprzedni	Zastępuje	Zastąpiony			Ark: 10
			2						Ark: 15