





DETAL G



DETAL F




DETAL E




PRZEKROJ A-A

DETAL D




DETAL C




PROJ. 2 JEDN. WEWN. KLIMATYZACJI W NOWEJ LOKALIZACJI


DETAL H



DETAL J



PRZEKROJ B-B



zakres opracowania

P1	SYSTEMOWA PODŁOGA PODNIESIONA H=20cm	4,0cm
	PŁYTY WIDOWE (twardo zapięte)	4,0cm
	PROFIL STALOWY OCENK. C40/40/2	4,0cm
	REGULOWANE STOPKI STALOWE OCENK.	12cm
	PODKŁADKI TŁUMIĄCE z przewodzącego pvc	5,0cm
	JĄSTROCH CEMENTOWY ZBRLOJONY	2,0cm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY twardy	10,0cm
	SZPACIK CEMENTOWY	2,0cm
	KERAMZYT IZOLACYJNY	30cm
	ISTNIEJĄCA ZASYPKA NA SKŁEPNIU CEGLANYM	
P1a	PRZEKROJ PRZEZ BELKI STALOWE 1180	
	PŁYTY WIDOWE (twardo zapięte)500x600x40	4,0cm
	PROFIL STALOWY OCENK. C40/40/2	4,0cm
	REGULOWANE STOPKI STALOWE OCENK.	12cm
	PODKŁADKI TŁUMIĄCE z przewodzącego pvc	5,0cm
	JĄSTROCH CEMENTOWY ZBRLOJONY	0,5cm
	TĄŚMA ELASTOMEROWA na belkach stalowych	18,0cm
	BELKA STALOWA 1180	10,0cm
	KERAMZYT IZOLACYJNY	
	ISTNIEJĄCA ZASYPKA NA SKŁEPNIU CEGLANYM	
P2	SYSTEMOWA PODŁOGA PODNIESIONA H=20cm	
	w miejscu posadowienia serwera	
	PROFIL STALOWY OCENK. C80/40/2	8,0cm
	REGULOWANE STOPKI STALOWE OCENK.	12cm
	PODKŁADKI TŁUMIĄCE z przewodzącego pvc	5,0cm
	JĄSTROCH CEMENTOWY ZBRLOJONY	0,5cm
	TĄŚMA ELASTOMEROWA na belkach stalowych	18,0cm
	BELKA STALOWA 1180	10,0cm
	KERAMZYT IZOLACYJNY	
	ISTNIEJĄCA ZASYPKA NA SKŁEPNIU CEGLANYM	
P3	PRZEKROJ PRZEZ PODŁOŻE BURĄ	
	WYKŁADZINA DYWANOWA w prążkach 60x60	0,5cm
	WYLEWKA SAMOPODZIUMIĄCA	0,5cm
	JĄSTROCH CEMENTOWY ZBRLOJONY	5,0cm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY twardy	2,0cm
	SZPACIK CEMENTOWY	2,0cm
	ISTNIEJĄCA ZASYPKA NA SKŁEPNIU CEGLANYM	

inwestor:	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
	50-137 Wrocław Pl. Uniwersytecki 1
jednostka projektowa:	ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
	50-037 Wrocław ul. Kościuszki 3/6
	tel.: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195
	email: biuro@architekts.c.pl
obiekt:	GMACH GŁÓWNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
adres:	PL. UNIWERSYTECKI 1 WE WROCŁAWIU.
zadanie:	dz.nr 3/1.AM-26,obręb Stare Miasto
specjalność architekta:	projektant
specjalność architekta:	projektant
temat rysunku:	PRZEKROJE
2021.05.15	PROJEKT WYKONAWCZY
	1:50
	rys. 6