



☒ LOKALIZACJA PODPARCIA RAM SERWERÓW

UWAGI

- Stal kształtowa S235JR (St3SX)
- Zabezpieczenie antykorozyjne farbami systemowymi.
- Beton podwalin C20–25 (B25).
- Podwaliny zbroić dołem i górą #8 co 5x5cm, stal A–IIIN (fyk=500MPa, np. B500SP).

W MIEJSCACH PODPARCIA RAM SERWERÓW WYSTAWIĆ PRĘTY PRZED WYLANIEM JASTRYCHU

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ S235JR (St3SX)

Nr	Przedmiot	Długość	Ciężar jedn.	Ciężar 1 szt	Liczba	Ciężar
	mm	m	kG/m	kG	szt	kG
1	IPE 180	3.900	18,8000	73.320	5	366.600
2	IPE 180	0.670	18,8000	12.596	6	75.576
3	BL 10 mm	0.01638	78,6500	1.288	24	30.919
	RAZEM kG					473.09

inwestor:	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 50–137 Wrocław Pl. Uniwersytecki 1			
	jednostka projektowa: ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA 50–037 Wrocław ul. Kościuszki 3/6 tel.: 071–34 338 03 fax: 071–34 12 195 email: biuro@architektsc.pl			
obiekt:	GMACH GŁÓWNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO			
adres:	PL. UNIWERSYTECKI 1 WE WROCŁAWIU, dz.nr 3/1,AM–26,obręb Stare Miasto			
zakres:	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 112 SERWEROWNI			
specjalność ARCHITEKT.	projektant	Juliusz Modlinger	upr. 206/83/WBPP	
	sprawdz.	Marek Wołyniec	upr. 5/85/UW	
specjalność KONSTR.–BUD.	opracował	Tomasz Wojtaś	upr. 84/93/UW	
temat rysunku:	PODKONSTRUKCJA STALOWA W STROPIE			1:50
2021.05.15	PROJEKT WYKONAWCZY			RYS. 4