

Znak sprawy: ZP.271.4.2022

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna
tel. +48 65 535 00 16; fax +48 65 535 06 48
e-mail: urząd@osieczna.pl

Osieczna, 23.02.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osieczna”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie detalu dla projektu słupa oświetleniowego oraz jego przeznaczenie tzn. czy każdy słup ma być wyposażony w system ładowania oraz czytnik RFID?
Proszę o wskazanie więcej informacji oraz jakie mają być zastosowane.

Pytanie 2:

Wg firmy Rosa, zastosowane w projekcie słupy SAL-80M-EV wyposażone są w ładowarki samochodowe, co w konsekwencji generuje bardzo duży koszt całej inwestycji. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem o zgodę na zaproponowanie alternatywnego tańszego rozwiązania czyli słup SAL-80M.

Dodatkowo zaprojektowany wyciąg nie będzie kompatybilny z oprawą Philips BGP204 z uwagi na inną konstrukcję. Firma ROSA proponuje wyciąg WR4/1, który będzie odpowiedni do słupa SAL80 oraz oprawy Philips.

Proszę o wyjaśnienie.

Pytanie 3:

W zamieszczonych przez Zamawiającego projektach budowlanych przewidziano do montażu słupy aluminiowe SAL-80M EV z gniazdami ładowania. W załączonej karcie katalogowej są 4 warianty słupów SAL-80M EV, prosimy o wskazanie konkretnego typu jaki należy zamontować.

Odpowiedź na pytanie 1, 2 i 3:

Słupy nie mają być wyposażone w system ładowania i czytnik RFID.

Należy zastosować słup aluminiowy typu SAL-80M anodowany oraz wyciąg WR-4/1/1,0/5 ZP, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza każde inne urządzenie o parametrach równoważnych.

W załączeniu (celem przykładu) karty katalogowe.