



DA, Inycho pp.

07-06-2016

Olsztyn, 07 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 603) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w szpitalu mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie, nakazuję Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie wykonanie we wskazanym terminie obowiązku:

1. Dostosować obiekt szpitala w zakresie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy technicznej zatwierdzonej Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 grudnia 2015 r., znak: WZ.5595.110.1.2015.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 5 i 6 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), w związku z § 207 ust. 2 oraz § 181 ust. 3 pkt 2c, § 243 ust. 1, § 245 oraz

§ 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).

Termin wykonania: do 31 grudnia 2019 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
2016-06-07

wpłynęło dnia

Nr 22-5832 Zał. 1

UZASADNIENIE

Obiekt szpitala przy ul. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie zgodnie z § 8 oraz § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) kwalifikowany jest do budynków średniowysokich, kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

Podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono, że w budynku szpitala występują warunki techniczne uniemożliwiające bezpieczną ewakuację.

Celem określenia precyzyjnych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie decyzją z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: MZ.5580.36.03.2014 nakazał uzgodnienie z Warmińsko – Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej ekspertyzę techniczną autorstwa rzeczoznawców budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zawierającą rozwiązania zapewniające bezpieczne warunki ewakuacji oraz podział na strefy pożarowe, obejmującą wszystkie obiekty Szpitala. Realizując ten obowiązek strona postanowieniem Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 grudnia 2015 r., znak: WZ.5595.110.1.2015 uzgodniła ekspertyzę techniczną autorstwa rzeczoznawców budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zawierającą rozwiązania zapewniające bezpieczne warunki ewakuacji oraz podział na strefy pożarowe, obejmującą wszystkie obiekty Szpitala.

Uwzględniając powyższe Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie uznał za konieczne nałożenie obowiązku wskazującego na konieczność dostosowania Szpitala do wymagań ujętych w opisywanej ekspertyzie.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

MH

Otrzymuje:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37 10-228 Olsztyn (zpo)
2. aa



KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OLSZTYNIE
woj. warmińsko-mazurskie
z up. st. bryg. mgr inż. Marek Eljaszak
Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO